

内蒙常盛国际高端制剂智能制造灯塔工厂项目两条 10KV 电力外线工程材料设备采购项目 招标公告

1. 招标条件

内蒙常盛国际高端制剂智能制造灯塔工厂项目两条 10KV 电力外线工程材料设备采购项目，招标人为呼和浩特市光源电力安装有限责任公司，招标项目资金来源为自有资金，出资比例 100%。该项目已具备招标条件，现依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则对本项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 招标编号: HGGY-2025-19

2.2 项目名称: 内蒙常盛国际高端制剂智能制造灯塔工厂项目两条 10KV 电力外线工程材料设备采购项目

2.3 本次招标内容: 详见招标公告附件 4: 招标明细表

2.4 交货时间: 招标人指定时间

2.5 交货地点: 招标人指定地点

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须是响应采购、参加响应竞争的法人或者其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。

3.2 投标人具有良好的财务状况和商业信誉。没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，在近三年内（2022 年 01 月 01 日至递交投标文件截止时间）无骗取中标或严重违约或重大质量问题。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。母子公司不能互用资质、业绩。

3.4 投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“列入严重违法失信名单（黑名单）”和“经营异常名录”。

注：①投标人需提供投标人在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)针对“列入严重违法失信名单(黑名单)”和“经营异常名录”的两份查询结果截图，查询结果截图中须包含：投标人名称、统一社会信用代码、列入严重违法失信名单(黑名单)信息或列入经营异常名录信息。

②如投标人提供的“列入经营异常名录信息”或“列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息”截图显示，该投标人曾被列入经营异常名录或严重违法失信企业名单(黑名单)，但在开标前已被移出，则投标人不属于被列入“列入严重违法失信名单(黑名单)”或“经营异常名录”。

③按照国家企业信用信息公示系统“网站使用帮助”中的系统功能简介，国家企业信用信息公示系统提供全国企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信用信息的填报、公示、查询和异议等功能，上述范围外的投标人无需提供国家企业信用信息公示系统的截图，但需额外提供不属于上述范围的相关证明。

3.5 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

注：投标人需提供投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单信息的查询结果截图，在“信用中国”的查询结果截图须能体现投标人在“中国执行信息公开网”的查询结果。

“信用中国”查询方式：“信用中国”→“信用公示”→“失信被执行人查询”在弹出窗口进入链接网站(“中国执行信息公开网”)或“信用中国”→“专项查询”→“失信被执行人查询”，在弹出窗口进入链接网站(“中国执行信息公开网”)。在查询窗口输入查询企业名称，在查询省份范围中选择“全部”，将查询结果截图。

3.6 在近三年内(2022年01月01日至递交投标文件截止时间)投标人和其法定代表人未有行贿犯罪行为的。

注：投标人需提供近三年内(2022年01月01日至递交投标文件截止时间)投标人在中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)无行贿犯罪档案的

查询结果截图和其法定代表人在中国裁判文书网无行贿犯罪档案的查询结果截图，查询结果截图中须包含：“当事人”为投标人名称或投标人法定代表人，“全文”为“行贿罪”，“裁判日期”不得少于近三年（2022年01月01日至递交投标文件截止时间，多于三年或不选裁判日期均可）。

3.7 投标人未被列入《内蒙古电力(集团)有限责任公司不良行为投标人名单》和中国电力企业联合会公布的“中电联关于发布涉电力领域重点关注对象名单”，修复企业名单除外。

3.8 本次招标不接受联合体投标。

3.9 更多资格要求：投标人须为通过内蒙古电力(集团)有限责任公司2023年度设备材料供应商资格预审名单40标段“10kV开关柜”合格的供应商，并提供资格预审合格通知书原件扫描件。

4. 招标文件的获取

4.1 凡第一次参与内蒙古电力(集团)有限责任公司及所属单位各类招标采购项目的投标人必须先在中国招标投标公共服务平台(wzglb.impc.com.cn:82)进行注册，已注册的投标人无需重复注册，未注册的申请人需在报名时注册，平台联系电话：400-080-9508（周一至周五9:00-17:00）。

4.2 凡有意参加投标者，请于2025年07月09日至2025年07月15日17:30（北京时间，下同），登录《内蒙古电力集团电子商务系统》(impc.e-bidding.org)在线报名和下载电子招标文件。

(1) 具体流程为：登录平台→查看最新招标项目→投标人报名【请务必按要求填写对应信息，并上传资料文件（扫描件加盖公章）如资料不全招标人拒绝接受】→等待审核→审核通过后→投标人下载招标文件。

(2) 报名单位须凭【中招互连】APP办理项目后续电子投标事宜，之前未进行注册【中招互连】APP的企业需要下载【中招互连】APP，根据提示即可在线办理相关事宜，后续所有流程全部扫码登录，扫码签章，扫码加密，扫码解密。

4.3 本项目不收取标书费

4.4 投标报名资料

符合投标人资格要求的潜在投标人,报名时需按照投标人资格要求提供下列有效证明资料原件扫描件(注:报名资料内容清晰可辨,按标段分别制作,对应标段上传报名资料。每份报名资料请按照以下顺序扫描到一个PDF文件内,只上传一个PDF文件即可,上传时文件夹命名为所投标段编号+投标人名称或简称,出现未按照规定上传、资料不全、资料不合格的情况,招标人有权拒绝),具体如下:

- (1) 投标人信息表;(详见招标公告附件1)
- (2) 《投标真实性承诺书》;(详见招标公告附件2)
- (3) 法定代表人身份证明书;(详见招标公告附件3)
- (4) 法定代表人授权委托书;(适用于代理人投标,代理人须为该项目负责人,授权委托书中必须明确招标项目名称、招标编号及联系方式,详见招标公告附件3)
- (5) 统一社会信用代码证;
- (6) 未被列入列入“列入严重违法失信名单(黑名单)”和“经营异常名录”的查询结果证明;
- (7) 未被列入失信被执行人名单的查询结果证明(企业名称如有变更,历史名称也需要提供查询结果证明);
- (8) 投标人和其法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明(企业名称如有变更,历史名称也需要提供查询结果证明);
- (9) 投标人更多资格要求的其他证明资(详见:3.9 更多资格要求);
- (10) 企业名称如有变更,需提供有关行政机关出具的变更证明复印件;

注:A、招标公告中对投标人资格要求,如按照国家、行业及相关行政部门另有规定的遵循其现行规定,投标人应提供相应的证明或资信材料;

B、在投标报名、评标审查、中标候选人、履约能力核实等阶段,对投标人资质、业绩等投标资格进行严格的真实性核查;经核实存在资格证明材料造假或信息不实的,招标人将按照公司《物资投标人不良行为管理办法》的规定进行处罚,

由此造成的后果由投标/中标人自负，并承担相应的法律责任；

C、投标人上传报名资料时，应充分考虑报名资料审核及修改的时间，如因投标人上传报名资料时间临近报名截止时间，造成因报名资料审核未通过，投标人不能及时上传更正报名资料，导致的报名不成功，后果由投标人自负；

D、为提高报名工作效率，投多个标段的请投标人按标段分别对应上传相应报名资料，严禁上传与本标段无关资料，否则，招标人有权拒绝。

E、如业绩要求为电网项目采购(包括货物、施工、服务的采购，以及设计总承包、施工总承包或 EPC 总承包的采购)业绩的，须是在“中国招标投标公共服务平台 www.cebpubservice.com”或“内蒙古蒙电招标有限公司 www.mnzb.com.cn”或“内蒙古电力集团电子商务系统 impc.e-bidding.org”或“内蒙古电力集团电子商务系统 guocai-impc.cppchina.cn”/或“国家电网公司电子商务平台 ecp.sgcc.com.cn”或“中国南方电网阳光电子商务平台 www.bidding.csg.cn”可查询到；没有要求电网业绩的，投标人提供合同和对应的发票扫描件，以及相关业绩的官方查询路径，若以上方式均无法查询，则需提供（国家税务全国增值税发票查验平台 inv-veri.chinatax.gov.cn/）发票查询截图。（合同可以只附关键页，关键页应体现评审要素，例如合同关键页至少应包括合同标的、合同金额、合同时间、合同签章等主要内容。具体要求以附件专用资格要求为准。）

5. 投标文件的递交

5.1 本项目属于电子标，投标文件采用网上递交方式，电子投标文件请于投标截止时间之前上传到“内蒙古电力集团电子商务系统”，投标截止时间后上传的投标文件恕不接收。

5.2 投标人对网上递交的投标文件应加密。登录【中招互连】APP 对投标文件进行加密功能（如果投标人使用 A 手机号码对投标文件进行了扫码加密，必须需要使用 A 手机号码进行扫码解密，才能读取或导入投标文件）。

6. 截标及开标时间：

投标文件上传时间：2025 年 07 月 09 日 ~ 2025 年 07 月 30 日 09:00

投标截止时间：2025 年 07 月 30 日 09:00

商务技术标、经济标开标时间：2025 年 07 月 30 日 09:00

商务技术标、经济标签到、解密时间：2025 年 07 月 30 日 09:00 ~ 09:30

注：上述时间均指北京时间。

7. 解密方式及截标开标地点：

远程解密：投标人于递交投标文件截止时间在原单位使用原上传文件电脑登录【中招互连】APP 进行投标文件的远程解密（届时请持上传文件时所使用的手机提前 30 分钟等候在电脑前准备参加文件解密，需保持电脑网络通畅）。

请投标人按公告时间及时参与相关签到、解密及确认工作，签到、解密及确认过程中有任何问题请及时与系统沟通联系解决（400-080-9508，周一~周五 9:00-17:00），因投标人原因未在规定时间内解密商务技术标投标文件，视为投标人撤销其投标文件，并不予解密经济标投标文件，投标人在规定时间内成功解密商务技术标投标文件，但因投标人原因未在规定时间内解密经济标投标文件，视为其投标文件不完整，投标将被否决。

开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台

详细地址：呼和浩特市新城区呼伦贝尔北路铁路党校南楼南侧楼开标室

如果截标或开标时间及地点有改变，招标机构将提前通知，逾期提交的投标文件将不予受理，不接受邮寄方式提交投标文件。

8. 投标保证金及招标费用：

8.1 投标保证金：本项目不收取保证金。

8.2 招标代理服务费：招标代理服务费由中标人支付，中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费。

（1）招标代理服务费金额：以中标单位的中标价为基数，参照内蒙古自治区工程建设协会《关于印发内蒙古自治区工程建设招标代理服务收费指导意见》（内工建协〔2022〕34 号）文件规定的标准收费，具体详见招标文件。

（2）招标代理服务费交纳形式：电汇、银行转账、现金均可。

(3) 招标代理服务费交纳账户信息如下:

户 名: 正源信通项目管理有限公司

开户行: 建行包头青山支行

账 号: 15001716677059666666

8.3 平台使用费: 本项目采用全流程电子招投标, 每标段每家投标人需上传投标文件前在线向电子交易平台缴纳电子投标服务费。

收费标准: 招标项目 400 元/标段/次, 采购项目 300 元/标段/次

8.4 场所服务费收取标准: 每标段成交供应商需向内蒙古电子招标投标交易服务平台缴纳中标/成交金额万分之二(最高 2 万元)的交易服务费, 四舍五入到元, 不足 800 按 800 元收取, 无具体中标金额、费率、框架等形式的标段, 按照 800 元/标段收取, 服务费缴纳方式为现金或公对公转账, 交易服务费缴费账户信息请咨询代理机构。场所服务费缴费账户信息如下:

户 名: 内蒙古网佳招标公共服务平台运营有限公司

账 号: 0602004109200022157

开户行: 中国工商银行股份有限公司呼和浩特市军区支行

开票联系电话: 0471-3261228

邮箱地址: wjzbcw@126.com (成交供应商汇款时请务必公对公转账并备注: 代理机构名称及开标日期)

注: 中标人须在中标公告发布后次日起, 三个工作日内完成代理服务费, 场所服务费的缴纳, 如未按时缴纳费用将按照不良行为投标人管理办法进行处罚。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、内蒙古招标投标公共服务平台 (www.nmgztb.com.cn)、内蒙古电力集团电子商务系统 (impc.e-bidding.org) 上发布。其它媒介转发无效。

10. 联系方式

招 标 人: 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司

联系人：钱东海

招标代理机构：正源信通项目管理有限公司

联系地址：呼和浩特市东影南路1号朗德国际九层

联系人：冯志霞、王敏、柴学栋、朱昊、李紫薇、任宣臣、张炳霞、贺海平

联系电话：0471-6676523/6676707

电子邮箱：zyxths@126.com



贺海平

投标人信息表

招标编号:			
项目名称:			
投标人全称:			
法定代表人或其委托代理人;		法定代表人或其委托代理人联系电话 (保证电话畅通)	
电子邮箱:			
特别提示: 一、请认真填写以上信息确保信息完整无误,如因投标人填写信息有误导致其投标失败的任何后果及损失投标人自负。 二、如公告要求交购买招标文件费的,请投标人及时办理购买招标文件事宜并付款后告知项目负责人,否则因未及时办理并告知项目负责人导致其投标失败的任何后果及损失投标人自负。 三、招标文件售出不退。 以上内容投标人已明确表示理解! 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字) 年 月 日			

公告附件 2

《投标真实性承诺书》

(招标人):

我公司参与贵公司组织招标的_____ (项目名称:
招标编号: _____), 我公司承诺所提交的资格申请表述、资格申请文件、
投标文件内容是真实有效的。如有不实, 则违反招标投标法“诚实信用”原则, 我公司承担由此引发的所有责任。

投标人:

(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

年

月

日

公告附件 3

法定代表人资格证明

投标人名称:

成立时间: 年 月 日

经营期限:

姓名: 性别:

年龄: 职务:

系 _____ 的法定代表人。

附: 法定代表人身份证正、反面扫描件;

特此证明。

投标人: (盖章)

年 月 日

注: “法定代表人身份证明”必须按照本格式填写和提供, 其他证明无效。

法定代表人授权委托书（适用于代理人投标）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____为我方代理人，联系电话：_____。委托代理人根据授权，以我方名义参加_____（项目名称：_____ 招标编号：_____）投标，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目资格申请文件、投标文件、签订合同和处理有关事项，其法律后果由我方承担。

在招标人或招标代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

--	--

委托代理人身份证扫描件（身份证国徽页、身份证照片页）。

--	--

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

委托代理人联系方式：----- ____年__月__日

公告附件4:

内蒙古常盛国际高端制剂智能制造灯塔工厂项目两条10KV电力外线工程材料设备采购项目
招 标 明 细 表

序号	设备名称	设备特征	单位	数量	最高投标限价 单价 (元)	最高投标限价 合价 (元)
1	高压成套配电柜	1. 名称:进线柜H1-1 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 600/5 0.2S/0.5/10P20 20/20/20VA 3只 6. 电压互感器: JDZ10, 10/0.1KV 2只 7. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 8. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 9. 操控装置: 1台 10. 微机保护接线	台	1	53701.49	53701.49
2	高压成套配电柜	1. 名称:PT及避雷器柜H1-2 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. PT手车: 1250A 1台 6. 电压互感器: JDZ10 3只 7. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线	台	1	40917.96	40917.96
3	高压成套配电柜	1. 名称:出线柜H1-3至H1-8 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 100/5 0.2s 20va 100/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	6	51819.94	310919.64

4	接地手车	1. 名称: 接地手车 2. 配800柜宽	台	1	2063.79	2063.79
5	移出车	1. 名称: 移出车 2. 配800柜宽	台	1	702.62	702.62
6	高压成套配电柜	1. 名称: 进线柜G1-1 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 1000*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1600A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 600/5 0.2S/0.5/10P20 20/20/20VA 3只 6. 电压互感器: JDZ10, 10/0.1KV 2只 7. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 8. 零序互感器: LXX-120 150/5 10P5 1只 9. 操控装置: 1台 10. 微机保护接线	台	1	53701.49	53701.49
7	高压成套配电柜	1. 名称: 计量柜G1-2 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 电流互感器: 供电公司提供 5. 电压互感器: PT手车, 互感器供电公司提供 6. 带电显示器: 1台	台	1	40433.44	40433.44
8	高压成套配电柜	1. 名称: PT及避雷器柜G1-3 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. PT手车: 1250A 1台 5. 电压互感器: JDZ10 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 操控装置: 1台 8. 微机保护接线	台	1	40917.96	40917.96

9	高压成套配电柜	1. 名称: 电容柜G1-4 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 630A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 400/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	52663.57	52663.57
10	高压成套配电柜	1. 名称: 变压器出线柜G1-5 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 100/5 0.2s 20va 100/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	51819.94	51819.94
11	高压成套配电柜	1. 名称: 出线柜G1-6至H1-14 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 按图纸 0.2s 20va 按图纸 0.5 20va 按图纸 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	9	51819.94	466379.46

12	高压成套配电柜	1. 名称:进线柜G2-1 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:1000*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1600A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 600/5 0.2S/0.5/10P20 20/20/20VA 3只 6. 电压互感器: JDZ10.10/0.1KV 2只 7. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 8. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 9. 操控装置: 1台 10. 微机保护接线	台	1	53701.49	53701.49
13	高压成套配电柜	1. 名称:计量柜G2-2 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. 电流互感器: 供电公司提供 5. 电压互感器: PT手车, 互感器供电公司提供 6. 带电显示器: 1台	台	1	40433.44	40433.44
14	高压成套配电柜	1. 名称:PT及避雷器柜G2-3 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. PT手车: 1250A 1台 5. 电压互感器: JDZ10 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线	台	1	40917.96	40917.96
15	高压成套配电柜	1. 名称:电容柜G2-4 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 630A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 400/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	52663.57	52663.57

16	高压成套配电柜	1. 名称: 变压器出线柜G2-5 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 100/5 0.2s 20va 100/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	51819.94	51819.94
17	高压成套配电柜	1. 名称: 出线柜G2-6至H2-14 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 按图纸 0.2s 20va 按图纸 0.5 20va 按图纸 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	9	51819.94	466379.46
18	高压成套配电柜	1. 名称: 进线隔离柜AH1 2. 型号: KYN28A-12 3. 规格: 宽/深 800/1500mm 630A 4. 隔离手车: 630A 1台 5. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 6. 操控装置: 1台	台	1	33847.99	33847.99

19	高压成套配电柜	1. 名称: 变压器出线柜AH2 2. 型号: KYN28A-12 3. 规格: 宽/深 800/1500mm 630A, 25kA 4. 真空断路器: 630A 25KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 150/5*2 10P20 0.5 20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	51819.94	51819.94
20	接地手车	1. 名称: 接地手车 2. 配800柜宽	台	2	2063.8	4127.6
21	移出车	1. 名称: 移出车 2. 配800柜宽	台	1	702.62	702.62
22	移出车	1. 名称: 移出车 2. 配1000柜宽	台	1	796.7	796.7
23	高压成套配电柜	1. 名称: 进线柜AH2-1 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 1000*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1600A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 600/5 0.2S/0.5/10P20 20/20/20VA 3只 6. 电压互感器: JDZ10, 10/0.1KV 2只 7. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 8. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 9. 操控装置: 1台 10. 微机保护接线	台	1	53701.49	53701.49
24	高压成套配电柜	1. 名称: 计量柜AH2-2 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 电流互感器: 供电公司提供 5. 电压互感器: PT手车, 互感器供电公司提供 6. 带电显示器: 1台	台	1	40433.44	40433.44

25	高压成套配电柜	1. 名称: PT及避雷器柜AH2-3 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. PT手车: 1250A 1台 5. 电压互感器: JDZ10 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 操控装置: 1台 8. 微机保护接线	台	1	40917.96	40917.96
26	高压成套配电柜	1. 名称: 电容出线柜AH2-4 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	52663.57	52663.57
27	高压成套配电柜	1. 名称: 变压器出线柜AH2-5至AH2-10 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	6	51819.94	310919.64

28	高压成套配电柜	1. 名称:电动机出线柜AH2-11 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:1000*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: LXX-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	51819.94	51819.94
29	高压成套配电柜	1. 名称:母联隔离柜AH2-12 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:1000*1500*2300mm 4. 隔离开关: 1600A 1台 5. 操控装置: 1台	台	1	33847.99	33847.99
30	高压成套配电柜	1. 名称:进线柜AHI-1 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:1000*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1600A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 600/5 0.2S/0.5/10P20 20/20/20VA 3只 6. 电压互感器: JDZ10, 10/0.1KV 2只 7. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 8. 零序互感器: LXX-120 150/5 10P5 1只 9. 操控装置: 1台 10. 微机保护接线	台	1	53701.49	53701.49
31	高压成套配电柜	1. 名称:计量柜AHI-2 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. 电流互感器: 供电公司提供 5. 电压互感器: PT手车, 互感器供电公司提供 6. 带电显示器: 1台	台	1	40433.44	40433.44

32	高压成套配电柜	1. 名称: PT及避雷器柜AH1-3 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. PT手车: 1250A 1台 5. 电压互感器: JDZ10 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 操控装置: 1台 8. 微机保护接线	台	1	40917.96	40917.96
33	高压成套配电柜	1. 名称: 电容柜AH1-4 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	52663.57	52663.57
34	高压成套配电柜	1. 名称: 变压器出线柜AH1-5至AH1-9 2. 型号、规格: KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸: 800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护接线 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	5	51819.94	259099.7

35	高压成套配电柜	1. 名称:电动机出线柜AH1-10 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:800*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1250A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 200/5 0.2s 20va 200/5 0.5 20va 200/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护装置: 1台 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	51819.94	51819.94
36	高压成套配电柜	1. 名称:母联开关柜AH1-11 2. 型号、规格:KYN28A-12 3. 配电柜外形尺寸:1000*1500*2300mm 4. 真空断路器: 1600A 31.5KA 1台 5. 电流互感器: LZZBJ9-10 600/5 0.5 20va 600/5 10p20 20va 3只 6. 避雷器附在线监测装置: 17/45 1组 7. 零序互感器: L XK-120 150/5 10P5 1只 8. 操控装置: 1台 9. 微机保护装置: 1台 10. 接地开关: JN15-12 1台	台	1	52193.184	52193.184
37	接地手车	1. 名称:接地手车 2. 配800柜宽	台	2	2063.79	4127.58
38	移出车	1. 名称:移出车 2. 配800柜宽	台	1	702.62	702.62
最高投标限价总价(元)						3051395.58