

材料技术要求

11/10

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	橡套软线	MYQ 3×1.50 平方毫米	Km	8	一年	国家或行业标准
2	橡套软线	MYQ 3×2.50 平方毫米	Km	6	一年	国家或行业标准
3	橡套软线	MYQ 4×1.50 平方毫米	Km	8	一年	国家或行业标准
4	橡套软线	MYQ 4×2.50 平方毫米	Km	8	一年	国家或行业标准

二、使用范围及环境

煤业公司日常生产维护使用

三、主要技术参数及要求（否决性指标前标*）

橡套软线：（一）需要满足的相关标准要求：GB12972.9MT818.9-1999
本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用轻型移动橡套软电缆，电缆有2-12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡胶护套或氯丁橡胶护套。（二）电缆截面、电缆平均外径、导体电阻满足要求合格。（三）交流耐压试验满足要求合格。（四）绝缘平均厚度、绝缘厚度最薄点满足要求合格。（五）护套平均厚度、护套厚度最薄点、满足要求合格。（六）椭圆度、表面印字、标志连续性满足要求合格。（七）阻燃性能中单根垂直燃烧试验、负载条件下燃烧试验、成束燃烧试验满足要求合格。

四、证件要求

第三方检验报告、本批次产品出厂检验报告、单个产品检验合格证、煤安证。

五、包装及运输要求:

材料在运输过程中要确保防潮、防腐、防锈,供货方应根据货物特点进行良好坚固的包装,以便经得起长途运输,以保证货物安全、完整地到达目的地。

六、供货及售后服务要求:

交货地点:挖金湾煤业物资供应部指定位置。

交货批次:按需方要求(接通知一周之内)到货。

质保期限:验收入库使用后12个月

七、检验要求:

产品符合执行标准各项检验要求,按照国家标准进行检验并出具第三方检验报告。

