

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：贵州聚佰益商贸有限公司

地址：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路1号中国贵航集团贵阳电机厂1幢3单元4层4号 邮编：550025

联系人：陈立禺 联系电话：

授权代表：唐秉龙

联系电话：19608515788

地址：贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路1号中国贵航集团贵阳电机厂1幢3单元4层4号 邮编：550025

质疑供应商：贵州聚佰益商贸有限公司

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：贵阳市南明区妇幼保健院门急诊、住院、医技科室等基础设施建设改造项目(总院)办公家具采购

质疑项目的序列号：P5201022024000E92 品目编号：P5201022024000E92001

采购人名称：贵阳市南明区妇幼保健院

采购文件获取日期：2024-12-26 22:23:17

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：本项目招标文件的附件“工程量清单”的“采购清单及技术参数”中“规格、技术参数明细表”的内容对部分货物详细参数的材质和材质性能符合要求不对应，采购需求不明确。

事实依据：在“工程量清单”文件的“规格、技术参数明细表”中：（1）“编号2、货物名称：一楼治疗室地柜”的详细参数中“1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》”（P8）；（2）“编号3、货物名称：一楼治疗室吊柜”的详细参数中“1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》”（P8）；（3）“编号4、货物名称：一楼治疗室置物架”的详细参数中“1、材质：E1级国产多层实木板，木纹饰面，304#不锈钢地脚线、15mm厚石英石医用人造石台面，无缝拼接，防渗易清洁，满足采购人需求；刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》”（P8）；（4）“编号5、货物名称：一楼处置室地柜”、（5）“编号8、货物名称：一楼理疗室储物柜”、（6）“编号9、货物名称：一楼输液大厅接待台”、（7）“编号10、货物名称：一楼CT室办公桌”、（8）“编号11、货物名称：一楼西药房收费桌”、（9）“编号12、货物名称：一楼西药房矮柜”、（10）“编号13、货物名称：一楼收费室收费桌”、（11）“编号14、货物名称：一楼急诊医用诊桌”、（12）“编号16、货物名称：一楼中药房熬药间矮柜”、（13）“编号17、货物名称：一楼中药房发药台”、（14）“编号18、货物名称：一楼中药房值班室办公桌”、（15）“编号19、货物名称：一楼中药房值班室吊柜”、（16）“编号20、货物名称：一楼感染科储物柜”、（17）“编号21、货物名称：一楼治疗室地柜”、（18）“编号22、货物名称：一楼治疗室吊柜”、（19）“编号23、货物名称：一楼治疗室置物架”、（20）“编号27、货物名称：一楼储物间被服柜”、（21）“编号28、货物名称：一楼护士站操作台”、（22）“编号29、货物名称：二楼功能科医生值班室储物柜”、（23）“编号30、货物名称：二楼功能科诊室办公桌”、（24）“编号31、货物名称：二楼功能科医生办公室储物柜”、（25）“编号32、货物名称：二楼功能科医生办公室资料柜”等等货物详细参数均为“1、材质：E1级国产多层实木板，.....刨花板性能符合要求:(1)符合GB/T 4897-2015《刨花板》”。多层实木板与刨花板不是同一种板材。多层实木板是由多层薄木板拼合而成，质地均匀，稳定性好，适合用于家具、地板等场合。而刨花板是由木屑和合板胶黏合而成，原材料来自各种不同的木材，质地不均匀。因此，以上货物详细参数的材质和材质性能符合要求不对应，GB/T 4897-2015《刨花板》不适用于多层实木板。说明本项目采购需求不明确，造成潜在供应商无法提供符合采购需求的货物，严重影响本次招标采购活动。

法律依据：违反了《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十一条 采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
- （四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
- （五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
- （六）采购标的的验收标准；
- （七）采购标的的其他技术、服务等要求。

四、质疑事项相关的质疑请求

建议将“工程量清单”的“规格、技术参数明细表”中存在材质和材质性能要求不对应的货物详细参数进行修改，货物详细参数的“材质”应对应相同材质的“材质性能符合要求”。

签字(签章)：

公章：

日期：2024年12月29日