

(第四次)

各投标人：

现就“紫阳华苑项目10kV配电工程”（项目编号：24AT51054403158）招标文件中部分内容进行澄清答疑，具体如下：

2024年6月18日发布的澄清答疑文件中，提供调整后工程量清单和计价表，表中关于2#、4#公用配电所干式变压器容量，3#公用配电所中低压成套配电柜数量，仍按照之前澄清答疑内容执行。

(1)、2#、4#公用配电所干式变压器容量以800kva*2为准。

(2)、3#公用配电所中低压成套配电柜，工程量清单第96项，低压成套配电柜为4台；第98项，低压成套配电柜为8台；第99项，低压成套配电柜为4台。

请各投标人按照澄清答疑内容自行完善工程量清单和计价表。

本澄清/答疑未尽事宜，仍按照原招标文件规定执行。

注：此澄清/答疑视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力，解释顺序按照法律法规的规定执行。请投标人及时下载/查收；需投标人书面回执且未及时主动回执的，视作其已收悉本澄清/答疑。

联系方式

单位：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：安徽省合肥市祁门路1779号安徽国贸大厦508室

项目联系人：李工、张工

电话：0551-63736287、63736237

招标人：阜阳徽道置业有限公司

招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2024年6月20日