

合同公告			
项目名称		项目所在地	
珙县 2005 年至 2015 年度农网结余资金调整项目 10 千伏及以下工程(第二次)(珙县 2005 年至 2015 年度农网结余资金调整项目 10 千伏及以下工程(第二次))		宜宾市珙县	
发包人名称	发包人地址		发包人电话
四川能投珙县电力有限公司	珙县巡场镇新桥街		18227224484
承包人名称	承包人地址		承包人电话
四川能投发展建设有限公司	四川省宜宾市叙州区柏溪街道一曼路 778 号		08317822000
四川拓浪建设工程有限公司	四川省成都市锦江区一环路东五段 108 号 1-1 幢 15 层 1510 号		18502828208
签约合同价（元）		签约合同价（其他价格形式）	
7939307.00		/	
签订合同日期 （施工、监理适用）	计划开工日期	计划交工日期	计划竣工日期
2024 年 6 月 13 日	/	/	/
签订合同日期 （勘察、设计、货物适用）	计划开始日期		计划完成日期
/	/		/
承包人承担的工作		质量要求	
本工程建设项目范围内的全部设计、施工、重要设备和材料（含安装）		设计要求的质量标准：达到国家、行业标准；施工要求的质量标准：达到国家、行业验收合格标准	
承包人项目经理 （施工适用）	证件及证号	技术负责人(项目总工)	证件及证号
程厚军	建造师川 2512016201717315	/	/
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）		证件及证号	
/		/	
项目描述	2.1 工程概况：从余箐 220kV 变电站 10kV 间隔新建 10kV 二回电缆出线，电缆上杆至工业路一段采用架空线路，线路长 0.859km；从余箐 220kV 变电站 10kV 间隔新建 10kV 二回电缆出线，电缆上杆跨越 G246 国道至余箐村管委会，10kV		

	四回架空线路长 0.956km， 采用架空绝缘导线;新建 10kV 电缆线路 1.650km， 电缆采用已有电缆沟道敷设; 新建钢管杆 10 基(4 回路);新建转角 J4 钢管杆 2 基(4 回路);新建电杆共 21 基;新设成套柱上断路器 4 套。新建环网柜 2 座”。 2.2 计划工期: 合同协议书签订之日起 180 个日历天(其中: 施工图设计资料在合同协议书签订后 40 个日历天内全部提交)。 2.3 招标范围: 本工程项目范围内的全部设计、施工、重要设备和材料(含安装) 招标 2.4 标段划分: 共划分 1 个标段。 2.5 建设地点: 宜宾市珙县。
备注	
发包人主要负责人签字、盖单位章:	委托代理机构主要负责人签字、盖单位章:

