

计量泵材料项目技术规格书

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	数量	使用期	样品要求
1	计量泵	P+066-738NI-0.08~7.6L/h- 0.34MPa-220~240v-28w	5	一年	

二、适用范围及环境

用于水源井。

三、主要技术参数及要求

- 1、流量范围：0.08 - 7.6L/h。
 - 2、压力：最大工作压力为 0.34MPa（3.4bar）。
 - 3、精度高：精度可达 1%，能够准确地控制药剂的投加量。
 - 4、过压自动保护：无需安全阀，当系统压力超过设定值时，能够自动保护，防止设备损坏。
 - 5、结构特点：全密封外壳，IP65 防护等级，可适应恶劣的工作环境。
- 四、证件要求：

产品的相关证件须齐全、有效；出厂检验报告；产品合格证。

五、包装及运输要求：

- 1. 包装要求：符合国家包装标准或产品出厂标准。
- 2. 运输要求：汽运到货，不接受物流供货。
- 3. 严禁散装，装卸至指定地点码放。

六、供货及售后服务要求：

- 1、供货时间：接到订单或送货通知后 3 个月内到货。
- 2. 售后服务要求：产品在使用过程中如发现存在问题，中标单位

现场指导并加以改进,中标方须免费维修或者更换,改进后如果仍无法满足试用方的要求,则依据情况终止合同,取消供货资格。

3. 供货时需携带物资相应的证件及成交通知单。

七、检验要求:

1. 供货商出厂前按照技术参数及要求中的规定进行检验;

2. 使用质保期内出现质量问题,如发生争议再次送第三方检验,产生的一切费用由供货商承担。

单位: 生活服务队

单位负责人:

2025 年 7 月 20 日

