

江铜国兴（烟台）铜业有限公司铜冶炼原料适应性提升项目-多功能仓库、新增综合仓库、3#复杂物料中转库建筑工程施工答疑回复（五）

各投标人：

针对某投标人对铜冶炼原料适应性提升项目-多功能仓库、新增综合仓库、3#复杂物料中转库建筑工程施工【项目编号：SDZY2025136】提出的答疑，现做如下回复：

1. 根据澄清回复，电缆均为甲供，但在钢瓶库电信清单第 13 条控制电缆 NH-KVV3x4.0 未标注甲供，其他电缆清单都标注了甲供，请问此项电缆是否也是甲供？

回复：电缆均为甲供材料，但控制电缆为乙供材料。

2. 请提供阀门规格书或阀门材质？

回复：详见各专业施工图，如场面废水提升的管道阀门是 316 不锈钢材质。

3. 室外工程电气部分，最后一条清单接地母线清单中为热镀锌扁钢，根据图纸为不锈钢扁钢，请问以什么为准？

回复：以清单中的材料为准。

4. 新综合仓库电气工程，电缆头采用何种制作工艺？干包？热缩？冷缩？

回复：高压电缆头是冷缩，低压电缆头是热缩。

招标代理机构：山东中宇项目管理咨询有限公司



2026 年 2 月 17 日