序号	仪表位号	仪表名称	用途	介质	P&ID图号	管道或设备号	数量	量程	规格书页号	信号类型	备注
1	LIT-0301-01	雷达液位计	循环水池液位	水	0103DK-04		1	0~2500mm	C201AF0103DK-05	4~20mA	
2	LIT-0301-02	雷达液位计	软化水池液位	水	0103DK-04		1	0~4000mm	C201AF0103DK-05	4~20mA	
3	PIT-0301-01	压力变送器	循环水池泵出口管道压力	水	0103DK-04		1	0~0.8MPa	C201AF0103DK-06	4~20mA	
4	PIT-0301-02	压力变送器	板式换热器软水出口管道压力	软水	0103DK-04		1	0~1.0MPa	C201AF0103DK-06	4~20mA	
5	TE-0301-01	热电阻	循环水池泵出口管道温度	水	0103DK-04		1	0~100℃	C201AF0103DK-07	4~20mA	
6	TE-0301-02	热电阻	板式换热器软水出口管道温度	软水	0103DK-04		1	0~100℃	C201AF0103DK-07	4~20mA	
7	FIT-0301-01	电磁流量计	循环水池泵出口管道流量	水	0103DK-04		1	0~1100m³/h	C201AF0103DK-08	4~20mA	

CHINALCO 长沙有色冶金设计研究院有限公司 CINF Engineering Co., Ltd

C201AF0103DK-03

审定	李文专			仪表索引表
审核	黄 岳			
校核	李焜			
设计	朱 芳			
CAD	朱 芳			
版本号	1			

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
高锌物料富氧熔炼铅锌同步还原中试平台项目 工程
软化循环水系统

比例	-	图幅	0.25	施工图设计
电力事业部		仪表专业		2024年12月