

# 灰硫专业 2026 年 1C 修材料计划 技术要求

## 一、物资名称及规格型号

详见物料信息

## 二、适用范围及环境

- 1、钢板：用于下渣口修复等。
- 2、不锈钢管、无缝钢管：用于各系统各类介质的输送。
- 3、翻斗小推车：用于渣仓负压吸尘灰斗放灰。
- 4、开口销：与销轴、轴端槽配合，实现螺栓、销轴防松与定位。
- 5、平头带孔销轴（含开口销）：作为铰接、定位连接件。
- 6、不锈钢卡箍：用于除尘器喷吹橡胶管的固定。
- 7、镀锌钢丝绳：用于干灰散装机的提升和下降。
- 8、钢丝绳卡：用于干灰散装机钢丝绳的固定。
- 9、六角螺栓、平头螺钉：各设备上的紧固件。
- 10、扁孔球阀扳手：用于手动球阀的开关控制把手。
- 11、丝杠：用于省煤器灰斗支吊架的支持与调整。
- 12、荧光粉检漏剂：检测除尘器布袋系统泄漏的特殊材料。
- 13、丁晴橡胶条：用于离心风机轴承箱端盖密封。
- 14、单组份室温硫化硅橡胶：用于灰库内部气化板的密封粘黏。
- 15、风机橡胶减震垫：用于除尘器收尘风机底座的振动缓冲。
- 16、气动蝶阀：用于灰库、渣仓加湿水开关控制。
- 17、球形截止阀：用于灰库渣仓高压水冲洗装置。



- 18、工业暖风机:用于渣仓负压吸尘灰斗冬季放灰间保温防冻。
- 19、超高分子量聚乙烯板:用于渣仓搅拌机下渣口防堵。
- 20、轴承:用于灰库、渣仓搅拌机给料机轴承座。
- 21、喷吹橡胶管:用于布袋除尘器喷吹联络管。

### 三、需符合以下主要技术参数及要求

- 1、钢板:GB/T711-2017《优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》，提供材质检测报告。
- 2、不锈钢管、无缝钢管:GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》，提供材质检测报告。
- 3、翻斗小推车:JG/T49-2000《翻斗车》。
- 4、开口销:GB/T91-2000《开口销》。
- 5、平头带孔销轴(含开口销):GB/T882-2025《销轴》。
- 6、不锈钢卡箍:GB/T12772-2016《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》。
- 7、镀锌钢丝绳:GB/T20118-2017《钢丝绳通用技术条件》。
- 8、钢丝绳卡:GB/T5976-2006《钢丝绳夹》。
- 9、六角螺栓、特质沉头螺栓:GB/T5782-2016《六角头螺栓(半螺纹)》、GB/T5783-2016《六角头螺栓(全螺纹)》、GB/T68-2016《开槽沉头螺钉》，配螺母、垫圈标准。
- 10、扁孔球阀扳手:JB/T93-2008《阀门零部件 扳手、手柄和手轮》。
- 11、丝杠:GB/T196-2025《普通螺纹 基本尺寸》。
- 12、荧光粉检漏剂:DL/T1829-2018《火电厂袋式除尘器荧光粉检

漏技术规范》。

13、丁晴橡胶条:GB/T36089-2018《丙烯腈丁二烯橡胶(NBR)》。

14、单组份室温硫化硅橡胶:HG/T3947-2007《单组份室温硫化有机硅胶粘剂/密封剂》。

15、风机橡胶减震垫:HJ/T380-2007《环境保护产品技术要求 橡胶隔振器》

16、气动蝶阀:GB/T12238-2008《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》，配套气缸、电磁阀、快插接头等。附带阀门打压报告。

17、球形截止阀:GB/T12235-2025《石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀》、GB/T 12237-2023《通用阀门钢制球阀》。

18、工业暖风机:JB/T7225-2017《暖风机》。

19、超高分子量聚乙烯板:GB/T 40169-2021《超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)和高密度聚乙烯(PE-HD)模塑板材》。

20、轴承:GB/T297-2015《滚动轴承圆锥滚子轴承外形尺寸》，品牌要求:HRB、LYC、ZWZ等。

21、喷吹橡胶管:GB/T 3683-2011《橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范》。

#### 四、证件要求:

具有产品合格证。

#### 五、包装及运输要求:

包装箱完整无破损

#### 六、供货及售后服务要求:

合同签订后在30天内全部到货，质保期1年，质保期内发生



质量问题免费进行处理或更换。

### 七、检验要求：

到货要按照技术要求进行验收，规格尺寸符合要求，材质符合要求，质量不合格的进行换货。



设备管理部