

各投标人:

关于福州地铁集团有限公司运营事业部2025-2028年供电工程备件采购项目现招标人发布答疑纪要如下:

1、问: 部分设备存在厂家答复未生产、不对外报价、参数不符、或参数不明确的情况, 请确认清单内现有货物品牌是否有误, 提供设备图片、铭牌、参数等详细信息。

答: 详见下表。

序号	清单序号	物资名称	供应商疑问	回复
一	29	SVG链接机箱电源板		
	51	SVG主控机箱二次变送板		
	52	主控制机箱辅助保护板		
	53	SVG主控机箱开关量输入/输出板	已联系北京科锐, 明确回复未生产该部分物资, 请确认现有货物品牌是否有误。	按招标文件执行。
	54	主控制机箱采集板		
	55	SVG主控机箱开关量输入/输出板		
	56	主控机箱CPU板		
	57	链接机箱CPU板		
	40	柔性分段绝缘器绝缘拉杆		
	83	分段绝缘器辅助线夹		
二	84	分段绝缘器辅助线夹		
	86	分段绝缘器滑道上下调整定位板		
	87	分段绝缘器滑道上下调整定位板		
	88	柔性接触线分段绝缘器导流板	已联系浙江旺隆轨道交通设备有限公司, 明确回复除业主外, 不对任何单位报价、销售。	按招标文件执行。
	204	绝缘组件		
	392	刚性分段绝缘器导流板		
	393	柔性接触线分段绝缘器导流板		
	394	柔性分段绝缘器绝缘组件		
	68	按钮	已联系浙江华伟, 明确回复未生产该产品, 请确认现有货物品牌是否有误并提供设备铭牌。	现有货物品牌修改为: APT。
四	181	电阻	需提供设备铭牌。	按招标文件执行。
五	182	电阻	需提供设备铭牌。	按招标文件执行。



六	183	电阻	需提供设备铭牌。	按招标文件执行。
七	216	电压传感器	招标清单提供的型号：WBV342U01与要求参数不符，请确认型号或参数是否有误。	按招标文件执行。
八	260	航空插头	需提供设备铭牌，明确芯数及电流。	1. 72芯航插，实际用64芯； 2. 不同回路使用线芯不同，无特定电流，均使用多股软铜线。
九	303	三位置旋钮	请明确触点基座只开只闭，是自复位还是定位，以及开孔的尺寸大小。	1. 触电类型：2常开； 2. 定位按钮； 3. 外形尺寸：直径22mm。
十	313	触摸屏	请确认现有货物品牌是否有误并提供设备铭牌。	按招标文件执行。
十一	324	户内电磁锁	请确认现有货物品牌是否有误并提供设备铭牌。	按招标文件执行。
十二	350	二极管	需提供设备尺寸。	按招标文件执行。
十三	351	可控硅	需提供设备尺寸。	按招标文件执行。
十四	417	二次接插件	需提供设备图片或铭牌。	按招标文件执行。
十五	459	尾支线	需提供设备图片或铭牌。	按招标文件执行。
十六	494	可拆卸式汇流排接头线夹	需提供设备铭牌。	按招标文件执行。
十七	556	旋转单双耳	已联系电化宝器，明确回复无符合对应参数的产品，请确认现有货物品牌是否有误，需提供设备铭牌。	按招标文件执行。
十八	600	万能转换开关	已联系APT厂家，明确回复该型号非APT产品，请核实。另该物资需明确开孔尺寸，约定发热电流、几档、几层。	技术参数及品牌无误，可提供如江阴长江等同等品牌满足参数型号要求的产品。 1. 约定发热电流16A、20A； 2. 操作角度：30°, 45°, 60°, 90°； 3. 触头系统最大节数12节，推荐使用不超过8节。
十九	198	气室压力检测表	需提供气管尺寸和规格参数，提供设备图片。	按招标文件执行。

当招标文件、招标的澄清、修改、补充通知等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。本答疑纪要内容作为《招标文件》的组成部分，与《招标文件》具有同等法律效力。

招标人：福州地铁集团有限公司

招标代理机构：福建省招标中心有限责任公司

2026年1月9日