

注:本项目天然地基(填筑土)承载力为100KPa,已满足要求,如局部管线位置地基承载力不满足时,可进行A型地基处理。

说明:

1. 本图除标高以米计外, 余均以毫米为单位。
2. 管道地基承载力特征值 $\geq 100\text{KPa}$, 不满足时须及时联系设计人员处理。
3. 砂包管范围详见水专业纵断面图。

批 准 Bai/Line			设 计 Design	李昊	李昊	项目负责人 Project Personnel	冯继力	冯继力	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	分项名称 Sub-project Title	水工结构	项目编号 Project No.	20220501	
审 定 Bai/Line			绘 图 Drawing	李昊	李昊	专业负责人 Specialist Designer	叶磊	叶磊		分项编号 Sub-project No.	01	版本 Edition No.	A	
审 核 Bai/Line	叶磊	叶磊								建设单位	韶关市曲江水务投资有限公司	比 例 Scale		
复 核 Bai/Line	黄达	黄达								项目名称 Project Name	曲江城区供水旧管网改造与新城区扩管工程——穿庵北河标段	日 期 Date	2024.03	图 号 Drawing No.