




- 1、本图尺寸单位为: mm, 表中尺寸为所要求的最小尺寸;
- 2、如无特殊说明, 设备及法兰公称压力均为1.6MPa;
- 3、地面标高、井顶标高、管中标高、井内底标高、井室深详见平纵断面图中节点大样;
- 4、钢筋混凝土底板、井体采用钢筋混凝土, 详见水工结构大样图JG-12;
- 5、电磁流量计为流量、压力、无线远传一体型, 采用蓄电池电源, 除具备双向测量流量功能外, 还包括在线压力测量功能, 内含参数保护、显示传感器参数、量程可调、调零、小信号切除、滤波、外部内存存取、写位号等4×16字符点阵背光LED显示, 采用轻触式感应现场组态和调试方式; 并具备远传功能, 配套GPRS无线模块, GPRS无线模块采集、传输流量及管道压力数据。



单套流量计井设备及管件一览表

单套流量压力监测构筑物一览表

序号	名 称	规 格	材 质	单 位	数 量	备 注
①	流量计井	见流量计井各部尺寸表	钢筋砼	座	1	
②	控制箱基础	800*650*1000	混凝土C25	个	1	

批准 Ratified	设计 Designed	李昊	李昊	项目负责人 Project Principal	冯维力	冯维力	 华设设计集团股份有限公司 China Design Group Co.,Ltd	合同名称 Sub-Project Title	管网工程	项目编号 Project NO.	20220501	
审定 Approved	绘图 Drawing	李昊	李昊	专业负责人 Principal Designer	时磊	时磊		小项编号 Sub-Project NO.	01	版本号 Edition No.	A	
审核 Reviewed	时磊	时磊	时磊					建设单位 Client	韶关市曲江水务投资有限责任公司	比例 Scale	设计阶段 Project Phase	施工图设计
复核 Checked	黄达	黄达	黄达					项目名称 Project Title	曲江供水旧水管网改造与新城片区管网工程主城区片区二期工程	日期 Date	2024.03	图号 Drawing No.