

从江县高增隧道机电及消防工程维护服务项目 需求公示

一、项目基本信息

项目名称：从江县高增隧道机电及消防工程维护服务项目

项目编号：GZHXMY-2025-K062-1

采购预算：2853500.00（元）

最高限价：2660000.00（元）

二、公示期限（不少于 2 个工作日）：

时间：2025 - 09 - 05 至 2025 -09 - 09

三、其他补充事宜

采购预算确定依据：政府采购计划书

四、项目联系人（公示期限内，优先反馈意见给代理机构）

1、采购人信息

采购单位名称：从江县交通建设发展中心

项目联系人：罗德勇

联系电话：13765597267

2、代理机构

代理全称：贵州华迅铭阳招标代理有限公司

联 系 人：龙树平

联系方式：0855-8223008





需求附件

一、符合政府采购法第二十二条规定

1.具有独立承担民事责任的能力；

具体要求：提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具体要求：提供 2024 年度经审计的年度财务审计报告或承诺函（格式自拟并盖电子公章）；本年度新成立的企业可提供基本开户银行出具的（有效期内）资信证明；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

具体要求：提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函（格式自拟并加盖电子公章）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

具体要求：提供 2025 年任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或提供承诺函（格式自拟并加盖电子公章）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

具体要求：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（扫描件盖电子公章）；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

信用信息查询截图：供应商须承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。根据《省发展改革委 省法院 省公共资源交易中心关于推进全省公共资源交易领域对法院失信被执行人实施信用联合惩戒的通知》黔发改财金【2020】421 号文件要求，交易系统会自行对失信供应商实施信用联合惩戒。

7、本项目专门面向中小型企业



二、本项目所需特殊行业资质或要求：无

三、本项目不接受联合体投标

服务内容、服务要求及商务要求

序号	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	服务年限 (年)
一	配电房				
1	变压器	1、定期检查，维护，保养	台	6	3
2	配电柜	1、定期检查，维护，保养	台	24	3
3	监控	1、定期检查，维护，保养， 更换	个	6	3
4	弱电	1、定期检查，维护，保养	m	300	3
5	强电	1、定期检查，维护，保养 2、 配电房内配电线	m	300	3
二	高位水池 40500				
1	消防水池	1、水源管理、有无渗水 2、水位是否正常	个	1	3

		3、泄水孔是否畅通			
		4、水池的清洁			
2	消防水管	1、有无漏水，闸阀操作是否灵活 2、洞口外水管的防锈防腐	m	160	3
三	隧道机电设施及消防 2154030				
1	隧道监控中心设备及软件	1、定期检查，维护，保养	套	1	3
2	大屏幕投影系统	1、定期检查，维护，保养	套	1	3
3	闭路电视监控系统	1、定期检查，维护，保养、更换	套	62	3
4	限速标志	隧道限速标志灯维修，更换	个	2	3
5	交通信号灯	隧道交通信号灯维修，更换	个	2	3
6	车道指示灯	隧道车道指示灯维修，更换	个	24	3
7	情报板	1、定期检查，维护，保养	个	6	3
8	火灾报警按钮	1、清洁表面 2、检查防水性能 3、报警信号及传输测试 4、报警试验	个	200	3
9	消防灭火器	1、定期检查，维护，保养 3、灭火器检查，更换	个	704	3
10	消防栓	1、定期检查，维修、维护，保养	处	168	3
11	照明设施	1、定期检查，维护，保养 2、隧道照明灯维修，更换	个	1450	3
12	消防管道	1、有无漏水，闸阀操作是否灵活 2、隧道内水管的防锈防腐	m	8000	3
13	接收器	1、定期检查，维护，保养	处	160	3
14	服务器	1、定期检查，维护，保养	套	1	3
15	环境检测器	1、定期检查，维护，保养	项	2	3

16	高压线	1、定期检查，维护，保养	m	4000	3
17	弱电	1、定期检查，维护，保养	m	8000	3
18	强电	1、定期检查，维护，保养	m	8000	3
19	风机	1、定期检查，维护，保养	台	38	3
20	洞内边沟清淤	1、定期检查，清洁，保养	m	16000	3
21	反光标识	1、定期检查，清洁，保养 更换	处	1800	3
22	更换盖板	1、定期检查，更换	批	1	3
四	隧道区域保洁、土建结构巡查 58800				
1	隧道内保洁	1、定期巡查，清洁	项	1	3
2	隧道口、配电房保洁	1、定期检查，清洁	项	1	3
3	办公区域除草保洁	1、定期检查，清洁	项	1	3
4	土建结构日常巡查	1 隧道洞口边仰坡是否存在边坡开裂滑动、落石等现象。 2 隧道洞门结构是否存在大范围开裂、砌体断裂、脱落等现象。 3 隧道衬砌是否存在大范围开裂、明显变形、衬砌掉块等现象。 4 是否存在地下水大规模涌流、喷射，路面出现涌泥沙或大面积严重积水等威胁 交通安全的现象。 5 隧道路面是否存在散落物、严重隆起、错台、断裂等现象。 6 隧道洞顶预埋件和悬吊件是否存在断裂、变形或脱落等现象。	项	1	3
合计（含税价）					

商务要求

一、服务期及服务地点

服务期：三年服务（1095 日历天）为一期（具体以合同签订时约定为准）。

服务地点：采购人指定地点。

二、服务标准

按国家有关服务标准及采购人要求。

三、履约保证金

/

四、评分办法：本项目采用综合评分法进行评审。

特别说明：本公示内容仅为采购人对本项目的需求公示，具体内容以最终招标文件为准！