



埋件附注：

- 1、预埋件做法见图集《预埋件通用图》(HG/T 21544-2006)。图集中预埋件锚筋均由HRB335改为HRB400。
- 2、此图中埋件均为电气专业柱侧埋件。
- 3、埋件所用钢材为Q235B钢。
DMJ1为电气接地埋件, 尺寸为150×150×10, 做法参M_{LS}15010a, 与柱内两根不小于φ16主筋可靠焊接相连。
DM1为电气柱侧(墙、梁侧)埋件, 尺寸为150×150×10, 做法参M_{LS}15010a,
- 4、埋件防腐及未详做法见结构设计总说明。
- 5、埋件图应与电气施工图配合施工。

0						
版次REV.	说明DESCRIPTION	设计DES.	校核CHK.	审核APPR.	审核AUTH.	日期DATE
 航天长征化学工程股份有限公司 CHANGZHENG ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD.					资质等级 甲级 CLASS A	
河南骏化发展股份有限公司 合成氨厂消防站改造项目					证书编号 A111013455	
工程名称 PROJECT NAME					工程号 PROJECT NO.	0764
					主项(号) ITEM (NO.)	消防泵站(6700)
					设计阶段 DESIGN PHASE	详细工程设计
					专业名称 SPECIALTY	结构
图号 DRAWING NO.					0764-06700-06236-05-002	
本文件中图样、文字及数据未经书面许可, 不得以任何方式复制或扩散至第三方。 THIS DRAWING OR DOCUMENT MAY NOT BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY IN ANY FORM WITHOUT THE PRIOR WRITTEN PERMISSION					比例 SCALE	1:100 第 2 张 共 2 张 SHEET OF