

航天长征化学 工程股份有限公司	仪表安装材料表	图 号	0764-06700-05036-08			
		设计阶段	详细工程设计	版 次	0	
		第 1 张	共 3 张	总 张	第	张

项目名称 河南骏化发展股份有限公司

 合成氨厂消防站改造项目

主项名称 消防泵站（6700）

专业名称 自 控

设计阶段 详细工程设计

本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。

修改 标记	简要说明	修改 页码	设计	校核	审核	审定	日期

航天长征化学 工程股份有限公司		仪表安装材料表			图 号	0764-06700-05036-08		
					设计阶段	详细工程设计	版 次	0
					第 2 张	共 3 张	总 张	第 张
序号	名称及规格	材料	标准及型号	单位	数量			备注
					实际	备用	总量	
一	管材							
1	不锈钢钢管							
	Φ 14×2	304	ASTM A269	米	3.2	0	3.2	Tube
	Φ 18×3	304	ASTM A269	米	0.8	0	0.8	Tube
	Φ 60×3.0	304	GB/T14976-2012	米	1.2	0	1.2	SCH40S
二	型材							
	角钢∠40×40×4	Q235B+热镀锌		米	40	4	44	
	角钢∠50×50×5	Q235B+热镀锌		米	10.8	1	11.8	
	槽钢[6.3	Q235B+热镀锌		米	30	3	33	
	钢板 240×240 δ =6mm	Q235B+热镀锌	GB/T 709-2019	块	3	0	3	
	钢板 100×100 δ =8mm	Q235B+热镀锌	GB/T 709-2019	块	48	4	52	
	镀锌扁钢25mm×4mm	Q235B+热镀锌		米	10	1	11	
三	电气连接件							
1	防爆金属编织密封接头挠性管	304	BNG-500					
	dIICT4 1/2"NPT(M)-G1/2"(F)			个	13	0	13	
	dIICT4 M33(M)-G1"(M)			个	20	1	21	
	dIICT4 M40(M)-G1-1/4"(M)			个	2	0	2	
	dIICT4 G1/2"(F)-G1/2"(M)			个	3	0	3	
2	锁紧螺母	Q235B+热镀锌						
	G1/2"			个	3	0	3	
四	电缆桥架							
1	槽式直通200×100	铝合金	2000mm, 配套跨接线	米	60	3	63	
	槽式直通100×50	铝合金	2000mm, 配套跨接线	米	140	7	147	
五	电缆							
1	阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜线编织总屏蔽计算机电缆（7股绞合）							
	1×2×1.5		ZR-DJYJVP	米	650	32	682	
2	阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜线编织分屏总屏计算机电缆（7股绞合）							
	6×3×1.5		ZR-DJYJPVP	米	200	10	210	
3	阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆（7股绞合）							
	2×1.5		ZR-KYJVP	米	180	9	189	
	7×1.5		ZR-KYJVP	米	1180	59	1239	
	12×1.5		ZR-KYJVP	米	780	39	819	
	24×1.5		ZR-KYJVP	米	530	26	556	
六	管件							
1	对焊式直通焊接终端接头							
	PN63 BW φ 14/φ 22 PE	304		个	16	1	17	
2	承插焊异径短接							

本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。

[illegible]

本文件中图样、文字及数据未经书面许可，不得以任何方式复制或扩散至第三方。