

四、开标一览表

投标人名称：江西唯快科技有限公司

招标编号：JXTC2024040271



序号	名称	制造商、品牌	规格、型号	产地	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于中、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品	是否属于品目清单内的节能产品、环境标志产品	备注
一、游泳池水处理系统										
1	循环水泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	1.名称:过滤水泵 2.率: $N \geq 7.5\text{kw}$, $Q \geq 65\text{m}^3/\text{h}$, $H \geq 18\text{m}$,管道泵,至少4用1备 3.电机检查接线	广东	5台	9000	45000	是	否	
2	毛发过滤器	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	快开式, 304#不锈钢材质, DN125	广东	5台	3180	15900	是	否	
3	石英砂过滤器	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	$\phi 1800$, 过滤面积 $\geq 2.54\text{m}^2$,侧出式, 带观察视镜、进出压差表、排气阀、排砂口、排水口。304#不锈钢材质	广东	4台	28000	112000	是	否	
4	石英砂	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	1.优质石英沙, 粒径1-2/0.5-1.0mm	广东	12吨	600	7200	是	否	
5	均衡水箱	合肥硬派供水技术有限公司	有效容积 $\geq 50\text{m}^3$, 不少于7*3*2.5M, 304不锈钢材质, 底板 $\geq 2.5\text{mm}$, 侧板 $\geq 2.0\text{mm}$	安徽	53吨	800	42400	是	否	

6	中压紫外线消毒器	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	主体为不锈钢316材质，自动清洗，带PLC触摸屏控制箱，紫外线强度检测仪，流量 ≥ 250 立方，DN300，功率 $\geq 3KW$ 。耐压 $\geq 0.7MP$ ，腔体使用寿命 ≥ 20 年，灯管使用寿命9000-13000小时。	广东	1台	48000	48000	是	否	
7	次氯酸钠发生器	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	触摸液晶显示与控制，PLC控制单元，电解智能电源，电解流量 $\geq 55L$ ，产氯量 $\geq 300G/hr$ ，电转换效率 $\geq 95\%$ ，绝缘电阻大于等于20M，输入电压220V，过压.过流.欠压.短路.过热保护	广东	1台	55000	55000	是	否	
8	絮凝剂投加装置	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	基于微处理器控制的电磁隔膜计量泵。PTFE材质隔膜，耐腐蚀性更强，工作效益更高，功率40w，Q=54L/h，H=5.0bar,220V/50Hz	广东	1台	2500	2500	是	否	
9	PH调整剂投加装置	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	基于微处理器控制的电磁隔膜计量泵。PTFE材质隔膜，耐腐蚀性更强，工作效益更高，功率40w，Q $\geq 54L/h$ ，H $\geq 5.0bar$,220V/50Hz	广东	1台	2500	2500	是	否	
10	消毒剂剂投加装置	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	基于微处理器控制的电磁隔膜计量泵。PTFE材质隔膜，耐腐蚀性更强，工作效益更高，功率40w，Q $\geq 54L/h$ ，H $\geq 5.0bar$,220V/50Hz	广东	1台	2500	2500	是	否	
11	储药桶	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	1.PE材质，容积 $\geq 500L$	广东	3个	1000	3000	是	否	



12	水质监测仪	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	在线传输, 检测PH、ORP, 余氯, 浊度, 水温等参数, 并自动投药, AC220V, 功率30W, 工作温度-5度至60度。复合电极材料, ORP量程-2000至2000mv, ORP精度±15mv, PH量程0-14ph, PH精度±0.02ph, FRC量程0-20mg/L, FRC精度2%, NTU量程0-10NTU, 精度小于等于±0.2, TDS量程0-2000us/cm, 精度±2%FS	广东	1套	20000	20000	是	否	
13	大厅多功能显示器	湖南东控智能科技有限公司、东控	65寸显示器, 实时显示泳池水质ORP, PH, 余氯, 温度, 浊度等参数	湖南	1台	8000	8000	是	否	
14	水处理电控箱	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	循环泵启动、运行, 安全联锁, 主要电气元件采用国产产品	广东	1套	7000	7000	是	否	
15	电线电缆桥架	南昌市赣江电缆厂、昌虹	YJV3*70+2*50, 含桥架	江西	50米	206	10300	是	否	
16	电线电缆桥架	南昌市赣江电缆厂、昌虹	YJV4*6, 含桥架	江西	100米	20	2000	是	否	
17	池底给水口	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	DN63, ABS	广东	80个	45	3600	是	否	
18	吸污口	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	DN50, ABS	广东	6个	45	270	是	否	
19	防吸底排(池底回水口)	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	490*490, ABS材质, 防吸安全型	广东	3个	1000	3000	是	否	



20	消声溢流回水口	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	DN100, ABS	广东	32个	75	2400	是	否	
21	泳道线拉钩埋件	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	316不锈钢材质,耐臭氧和氯双腐蚀	广东	8个	50	400	是	否	
22	下水扶梯	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	三级2套,四级2套,五级2套,304不锈钢	广东	6套	800	4800	是	否	
23	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN250 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:参照设计图纸设计说明	江西	60米	144	8640	是	否	
24	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN200 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:参照设计图纸设计说明	江西	150米	92	13800	是	否	
25	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN160 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:参照设计图纸设计说明	江西	70米	60	4200	是	否	



26	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN110 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求: 参照设计图纸设计说明	江西	45米	28	1260	是	否	
27	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN90 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求: 参照设计图纸设计说明	江西	290米	23	6670	是	否	
28	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN63 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求: 参照设计图纸设计说明	江西	60米	12	720	是	否	
29	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:泳池部分,泳池到机房部分,机房过滤部分 2.材质、规格: DN50 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求: 参照设计图纸设计说明	江西	130米	8	1040	是	否	



30	管道(含管件)	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:机房过滤投药装置部分 2.材质、规格: DN20 PVC-U 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求:参照设计图纸设计说明	江西	30米	2	60	是	否	
31	除污器(空气能)	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.材质:Y型过滤器 2.规格DN80、压力等级:1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	天津	10米	259	2590	是	否	
32	阀门	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.类型:蝶阀 2.规格DN250、压力等级:1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	天津	6套	638	3828	是	否	
33	阀门	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.类型:蝶阀 2.规格DN200、压力等级:1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	天津	6套	446	2676	是	否	
34	阀门	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.类型:蝶阀 2.规格DN160、压力等级:1.0MPa 3.连接形式:法兰连接	天津	20套	175	3500	是	否	
35	阀门	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.类型:静态平衡阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	天津	1套	900	900	是	否	
36	阀门	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.类型:冷水电动阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	天津	2套	1200	2400	是	否	
37	温度仪表	衡水红星仪表厂	1.温度计	河北	6个	15	90	是	否	



38	软接头(软管)	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN125	天津	10个	209	2090	是	否	
39	软接头(软管)	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN100	天津	26个	139	3614	是	否	
40	软接头(软管)	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN80	天津	12个	113	1356	是	否	
41	软接头(软管)	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	1.材质:法兰式软接头 2.规格:DN65	天津	4个	96	384	是	否	
42	压力仪表	衡水红星仪表厂	1.名称:压力表	河北	20个	35	700	是	否	
43	其他安装辅材	南昌博洲通用设备有限公司、博洲	见图纸要求	江西	1项	2000	2000	是	否	

二；池水加热系统

1	空气能热泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	型号: LAS190-KP-V 制热量 $\geq 170\text{KW}$, 功率 $\geq 25\text{KW}$, 流量 ≥ 30 立方, 机组噪声不大于70db, 性能系数 ≥ 6.5 , 防触电保护I, 防水等级 $\geq \text{IPX4}$ 口径DN80法兰。	广东	6台	77000	462000	是	否	
2	恒温循环水泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	管道泵, 流量 ≥ 90 立方, DN125, 功率 $\geq 9\text{KW}$, 扬程 $\geq 22\text{M}$, 转速 $\geq 2900\text{r/min}$,	广东	3台	10000	30000	是	否	
3	毛发过滤器	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	快开式, 304#不锈钢材质, DN150	广东	3台	3600	10800	是	否	

4	管道（含管件）	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:机房到空气能部分 2.材质、规格: DN200 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求: 参照设计图纸设计说明	江西	95米	92	8740	是	否	
5	管道（含管件）	南昌市联超管业有限公司、联超	1.安装部位:机房到空气能部分 2.材质、规格: DN80 PVC-U 1.0MPa 3.连接形式:胶圈接口 4.压力试验及吹、洗设计要求: 参照设计图纸设计说明	江西	20米	23	460	是	否	
6	配件	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	阀门，温度计，等	天津	1批	7000	7000	是	否	
7	电线电缆	南昌市赣江电缆厂、昌虹	YJV4*10+,含桥架	江西	100米	30	3000	是	否	
8	电线电缆	南昌市赣江电缆厂、昌虹	YJV3*150+2*120,含桥架	江西	60米	450	27000	是	否	
9	配电箱	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	热泵缺相，过载，短路保护，主要电气元件采用国产产品	广东	1套	12500	12500	是	否	
10	角铁支架	南昌博洲通用设备有限公司、博洲	角槽钢支架及五金件	江西	1批	1500	1500	是	否	
11	室外保温材料	江阴市维沃保温材料有限公司、维沃	B1级橡塑保温材料，外包铝片	江苏	80米	35	2800	是	否	
12	其他安装辅材	南昌博洲通用设备有限公司、博洲	见图纸要求	江西	1项	200	200	是	否	



三、除湿热泵机组系统

1	多功能除湿机（三集一热泵机组）淋浴热水系统	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	型号：LAS210-DYC 1.除湿量 $\geq 200\text{kg/h}$ ，制热量 $\geq 350\text{KW}$ ，制冷量 $\geq 315\text{KW}$ ，功率 $\geq 100\text{KW}$ 送风量 $\geq 48000\text{m}^3/\text{h}$ ，机外余压 $\geq 550\text{pa}$ ，回风量 $\geq 48000\text{m}^3/\text{h}$ ，机外余压 $\geq 350\text{pa}$ ，噪声不大于 85db ，全保护，高/低压.排气高温.防冻.压缩机过热/过电流.逆缺相.火警等保护。	广东	1台	350000	350000	是	否	
2	室外冷凝机	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	总风量 ≥ 100000 ，散热量 $\geq 420\text{KW}$ ，功率 $\geq 6\text{KW}$ ，噪声不大于 75db ，防水等级 $\geq \text{IPX4}$ ，防触电保护I级，机组净重不大于 $180\text{KG} \times 4$	广东	2台	12000	24000	是	否	
3	铜管	江西金达铜业有限公司、金达	与机组配套， $2-\Phi 41.3\text{mm}$ 1.5mm 厚，含 2cm 厚b1级橡塑保温。	江西	60米	158	9480	是	否	
4	铜管	江西金达铜业有限公司、金达	与机组配套， $2-\Phi 28.6\text{mm}$ 1.2mm 厚，含 2cm 厚b1级橡塑保温。	江西	60米	80	4800	是	否	
5	池水辅热循环泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	型号：80KQL/W50-20-4/2 流量 ≥ 50 立方，DN100，功率 $\geq 5.5\text{KW}/380\text{V}$ ，扬程 $\geq 14\text{M}$ 。 转速 $\geq 2900\text{r/min}$ ，管道泵。	广东	1台	5500	5500	是	否	
6	除湿热泵配电箱	广东威浪仕水环境设备有限公司	定制，电气元件	广东	1套	5000	5000	是	否	



[illegible]

1	标准比赛型出发台	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	出发台整体材质采用增强玻璃纤维制成，配有仰泳出发手柄，使运动员获得更加宽阔、稳定的出发支撑。高度为400mm。	广东	5套	2000	10000	是	否	
2	泳道线	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	标准比赛型， $\varnothing$ 150X50m，含紧线器，	广东	4套	2500	10000	是	否	
3	泳道线绕线车	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	泳道线配套，每台可绕1条50M泳道线，绕线车的滚筒，轴头，车架，摇臂材质均为不锈钢材质，配有不锈钢万向轮，移动方便。	广东	4套	1200	4800	是	否	
4	救生观察椅	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	救生员巡视用椅，抛光不锈钢，总高度1850MM，上置玻璃钢座椅，防滑宽踏，底部带滚轮。	广东	4套	800	3200	是	否	
5	吸污设备	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	自动机器人，无线充电款，带爬坡功能，一次充电工作5H。	广东	1台	9800	9800	是	否	

五、淋浴中央热水系统

1	空气能热泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	型号：LAS45-KX 制热量 $\geq$ 38KW,最大输入功率8.75KW，工作范围-15至45度，性能系数 $\geq$ 4.65，机组重量不大于160KG，机组噪声54-63db,防水等级 $\geq$ IPX4，防触电保护 I。	广东	2台	28000	56000	是	否	
2	保温水箱	合肥硬派供水技术有限公司	规格3*3*2.5： $\geq$ 22.5立方；材质要求：内胆、拉筋、焊材采用304；外包材料201，保温材料	安徽	22.5吨	1000	22500	是	否	

			聚氨酯发泡板，保温厚度 $\geq 10\text{cm}$ ，厚度侧板 $\geq 2.0\text{mm}$ ，底板 $\geq 2.5\text{mm}$ 。							
3	空气能循环泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	管道泵， $Q \geq 8\text{m}^3/\text{h}$ ， $P \geq 0.75\text{kw}$ ， $H \geq 12\text{m}$	广东	2台	1800	3600	是	否	
4	变频增压泵	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	$Q \geq 18\text{m}^3/\text{h}$ ， $P \geq 1.5\text{kw}$ ， $H \geq 24\text{m}$ ，自带变频器	广东	2台	4800	9600	是	否	
5	管道	南昌市联超管业有限公司、联超	PPR管道，DN63--DN32	江西	1批	5093	5093	是	否	
6	自动补水装置	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	电子阀，液位计	天津	1套	1500	1500	是	否	
7	配件	天津市贝斯特阀门有限公司、贝斯特	不锈钢闸阀，软接头，活接	天津	1批	8000	8000	是	否	
8	辅材	南昌博洲通用设备有限公司、博洲	角铁，五金，电线等	江西	1批	1000	1000	是	否	
9	电线电缆	南昌市赣江电缆厂、昌虹	YJV3*16+2*10,含桥架	江西	80米	48	3840	是	否	
10	保温	江阴市维沃保温材料有限公司、维沃	B1级橡塑保温材料，外包铝片	江苏	55米	15	825	是	否	
11	配电箱	广东威浪仕水环境设备有限公司、威浪仕	空气能，水泵过载，缺相保护，时间控制，	广东	1套	3500	3500	是	否	
12	其他安装辅材	南昌博洲通用设备有限公司、博洲	见图纸要求	江西	1项	200	200	是	否	



六、门禁系统

1	门禁控制器	湖南东控智能科技有限公司、东控	可以控制多门的进出刷卡，驱动V5.38及以上，12V DC4A，通讯方式TCP	湖南	1套	400	400	是	否	
2	PC机系统	湖南东控智能科技有限公司、东控	对门禁控制器实时参数，控制门锁，人脸识别	湖南	1套	6500	6500	是	否	
3	读卡器 人脸识别	湖南东控智能科技有限公司、东控	≥8寸人脸识别显示屏，可刷卡指纹	湖南	3套	2000	6000	是	否	
4	电锁，磁力锁	湖南东控智能科技有限公司、东控	280公斤磁力锁，最大拉力280公斤，外壳处理：阳极硬化电镀处理。	湖南	3套	648	1944	是	否	
5	出门按钮	湖南东控智能科技有限公司、东控	/	湖南	3套	26	78	是	否	
合计：壹佰柒拾叁万元整（大写）						人民币：1730000.00（小写）				

- 注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。
- 2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供该产品所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）
- 3、招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

投标人盖章：江西唯快科技有限公司

法定代表人或委托代理签字或签章：_____

谢冠权

权谢
印冠