

工程预算中需设计单位进一步明确问题

工程名称	2025 年东阳市巍山镇高标准农田建设项目	编号	
预算编制单位提出问题		设计单位的答复意见	
1、施工图中手提式一体钢闸门有 I 型和 II 型，按哪个？ 2、犁底层、耕作层原土回填？田埂外购？ 3、施工图中田埂、渠道 $\phi 160$ PVC 管无具体位置、规格及工程量，按概算表计算？ 4、施工图中有涵管开挖断面图涵管及窨井，无具体位置、规格，按概算表计算？ 5、原有渠道拆除需要外运吗？ 6、上卜宅生产路-02 抛石换填基础材料是块石吗？ 7、坡面喷混植生复绿要算吗？ 8、错车道及回车台无具体位置及工程量？ 9、路面防滑条要考虑吗？		1、暂按 I 型，具体施工中可结合施工情况选择 2、是的 3、按概算 4、按概算 5、混凝土渠道需考虑拆除外运。 6、是的 7、不算 8、余店村错车道-6 处，回车台-4 处 巍山三村回车台-1 处 巍山六村错车道-1 处，回车台-1 处 山口村错车道-1 处，回车台-1 处 下沧塘村错车道-3 处，回车台-4 处 象岗村回车台-2 处 上卜宅村错车道-1 处，回车台-1 处 白坦一村错车道-2 处，回车台-2 处 茶场村错车道-1 处，回车台-1 处 甲垵村回车台-1 处 9、需要	
预算编制单位（签字及盖章）：		设计单位（签字及盖章）：  2025 年 5 月 29 日	