

投标文件（信息公开部分）

八、冷库面积

深圳绿田地农副产品有限公司自有冷库 176 平方米，租赁冷库 900 平方米，
合计：1076 平方米。

1、自有冷藏库（176 平方米）

冷库建造（安装）合同

甲方：深圳市绿田地农副产品有限公司

电话：13528413906

地址：深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路 2 号B101、B102、B103

乙方：广州市天河区凤凰大通制冷配件经营部

电话：13412808518

地址：广州市天河区柯木塱上涂屋东街 15 号 101 房

本着诚实信用友好合作的原则，乙方为甲方制作冷库，冷库可达温度为-18℃，
冷库库板 10 公分，冷库外体尺寸 16mX11m，总面积 176 m²。（其中：冷藏
库面积为：58 平方米，冷冻库面积为 118 平方米。）总价为人民币贰万贰仟叁佰
叁拾肆元贰分零角不含税价，含税另加 6%。（详见报价表，不收支票）。

付款方式：甲方支付乙方定金 壹万元，材料运输车辆开到甲方现场就近位
置乙方收到甲方工程款 壹万 元后材料下车马上开始施工，甲方区不按约定付
款，乙方有权停工，工程期顺延，并且甲方支付给乙方 50 元/天的违约金直至
付清款项为止。甲方未按合约付款时，冷库材料所有权和处置权归乙方所有。

工程期：乙方收到甲方定金确认图纸后次日当天 30 内完工。甲方需提供符
合乙方要求的施工条件。由乙方原因造成工程延期，乙方支付甲方违约金 50 元
/天（未验收之前甲方不得使用，否则视验收合格通过），若由甲方的原因引起的
工程延期不在此项。

甲方有关电源、土建由甲方负责。电源按乙方工程要求及时到位，电源须拉
到控制电箱 1 米以内，由甲方原因或不可抗拒原因造成的工程延期乙方不负责
任。

售后服务：本冷库在甲方按约定付款的情况下免费保修资年（人为或不可抗
拒的自然灾害不在此保修范围内，未按约定付款不享受保修，保养服务），该冷藏
库在出现不制冷或其它重大故障时，乙方接到甲方电话应在二十四小时内赶到现
场处理，乙方若未及时赶到，乙方支付甲方违约金按超出约定时间 50 元/小时

计算，乙方不承担额外责任，非乙方工作人员不得对冷库进行维修、改动，不得更改设置，否则引发的一切后果乙方不负责任。

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。此合同纠纷归乙方所在地人民法院管辖，任何一方需要变更合同内容，应经协商一致后，书面签定补充协议。合同施工前，一方如要终止合同，须按合同总价款的 30% 支付给另一方作为违约金，合同终止。

本合同一式贰份。双方各执一份，从签定之日起生效。

甲方代表签名或盖章：

日期：2020.06.18



乙方代表签名或盖章：

日期：2020.06.18



(2) 冷库建造及安装发票

044001900204		广东增值税普通发票		No 29139662		044001900204 29139662		
机器编号: 499926463872		开票日期: 2020年06月21日						
购买方	名称: 深圳市绿田地农副产品有限公司 纳税人识别号: 91440300063878953K 地址、电话: 深圳市光明区公明街道红花山民生大道第二工业区第五栋 0755-81721148 开户行及账号: 中国建设银行深圳吉华支行 44201572900052511914			密码区	0310<+65*+804<<>4<-22+81722+ 908732*98208</8-08104+>97>88 <56->3/2+6*4/6*+9*2>5-<-75*5 -+<4++6>0-01563*06-+4+9>6>75			
货物或应税劳务、服务名称 *制冷空调设备*冷库设备一套		规格型号	单位 套	数量 0.19	单价 51425.7425742	金额 9770.89	税率 1%	税额 97.71
合 计						¥9770.89		¥97.71
价税合计(大写)		玖仟捌佰陆拾捌圆陆角整		(小写)		¥968.60		
销售方	名称: 广州市天河区凤凰大通制冷配件经营部 纳税人识别号: 92440101MA59H25X4H 地址、电话: 广州市天河区柯木塱上涂屋东街15号101房15521134282 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司广州沙和路支行3602180109100068095			备注	校验码 09912 79921 85504 59292			
收款人: 何月清		复核: 赖金明		开票人: 何月清		销售方: (章) 发票专用章		

044001900204		广东增值税普通发票		No 29139663		044001900204 29139663		
机器编号: 499926463872		开票日期: 2020年06月21日						
购买方	名称: 深圳市绿田地农副产品有限公司 纳税人识别号: 91440300063878953K 地址、电话: 深圳市光明区公明街道红花山民生大道第二工业区第五栋 0755-81721148 开户行及账号: 中国建设银行深圳吉华支行 44201572900052511914			密码区	03>8140<3680621+-5>6-909+>7* 893>0+*2/</45*28<788-+/+>7*8 8<36*8/83*4/73+3+7*30<*773>6 +0<6/42-+>01563*06/<6<75<9>*			
货物或应税劳务、服务名称 *制冷空调设备*冷库设备一套		规格型号	单位 套	数量 0.05	单价 51425.7425742	金额 2571.29	税率 1%	税额 25.71
合 计						¥2571.29		¥25.71
价税合计(大写)		贰仟伍佰玖拾柒圆整		(小写)		¥2597.00		
销售方	名称: 广州市天河区凤凰大通制冷配件经营部 纳税人识别号: 92440101MA59H25X4H 地址、电话: 广州市天河区柯木塱上涂屋东街15号101房15521134282 开户行及账号: 中国工商银行股份有限公司广州沙和路支行3602180109100068095			备注	校验码 08012 87454 89378 7450			
收款人: 何月清		复核: 赖金明		开票人: 何月清		销售方: (章) 发票专用章		

044001900204 广东增值税普通发票

No 29139659 044001900204 29139659



机器编号: 499926463872

开票日期: 2020年06月21日

税总通 [2019] 144号 广州市人民印刷厂股份有限公司

名称:	深圳市绿田地农副产品有限公司				密码区	037>9>/-1+/<967004<9+<57>731			
纳税人识别号:	91440300063878953K					08<9-18+/-7*6*/0>*1-322>9687			
地址、电话:	深圳市光明区公明街道红花山民生大道第二工业区第五栋 0755-81721148					*50+<+6>03</7-*944*9285+31*+			
开户行及账号:	中国建设银行深圳吉华支行 44201572900052511914					*9*04+>>+101563*061<214*<6>>			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额		
*制冷空调设备*冷库设备一套		套	0.19	51425.7425742	9770.89	1%	97.71		
合计					¥9770.89		¥97.71		
价税合计(大写)					玖仟捌佰陆拾捌圆陆角整 (小写) ¥9868.60				
名称:	广州市天河区凤凰大通制冷配件经营部				备注	校验码 08046 64756 26961 0253			
纳税人识别号:	92440101MA59H25X4H								
地址、电话:	广州市天河区柯木塱上涂屋东街15号101房15521134282								
开户行及账号:	中国工商银行股份有限公司广州沙和路支行3602180109100068095								

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 何月清 复核: 赖金明 开票人: 何月清 销售方: (发票专用章)

深圳市绿

(3) 冷藏库和冷冻库的正门全景照片和内景照片





深圳市綠

(4) 冷库校准报告 (冷藏库 58 平方米)

ZZtest

广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0239

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 070241230734543

第 1 页共 4 页

Page 1 of 4

客户名称: 深圳市绿田地农副产品有限公司

Name of Customer

客户地址: 深圳市光塘街道红星社区星工二路 2 号二楼

Address of Customer

计量器具名称: 冷库 (冷藏库: 温度校准及面积测绘报告)

Name of Instrument

规格、型号: 长 16m*宽 3.63m 等于 58 m²

Type/Specification

制造单位: 广州市天河区凤凰大通制冷配件经营部

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: DTZL20240613001

Regulation Number



Stamp

批准人
Approved by

唐宇峰

职务

工程师

Post

委托日期 2024 年 06 月 10 日

Received Date Year Month Day

校准日期 2024 年 06 月 12 日

Caliation Date Year Month Day

签发日期 2024 年 06 月 13 日

Issue Date Year Month Day

核验员

Checked by

朱嘉文

校准员

Calibrated by

于世

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室

Add: Xili Shahe Road No.5298,BaiwongR&Dcentre,Building1,

11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China

邮编(Post):518057

电话 (Tel): 0755-26718332

E-mail: ad@zztest.com.cn

传真 (Fax): 0755-26544550

网址 (Web): http://www.zztest.com.cn



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 070241230734543

第 2 页共 4 页

Certificate NO: 070241230734543

Page 2 of 4

1、本证书校准结果只与被校准仪器有关,带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*"is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2、本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration :

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

3、本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	计量特性 Technical Characteristic	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 Certificate No/Traceabilityto	有效日期 Due Date
恒温油槽	U=0.10° C (K=2)	65051	JL2354197371/本实验室	2024-12-31
制冷恒温槽	U=0.10° C (K=2)	69420	JL2354197371/本实验室	2024-12-31
温度巡检仪(温度部分)/34970A	U=0.2° C	MY44029128	GC220502627/本实验室	2024-10-04

4、校准/检测地点/环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路 2 号二楼(冷库内)

Operation Location

环境条件: 22.5℃温度, 相对湿度 55%

Operation Environment

5、建议下次校准日期: 2025 年 06 月 13 日

Next calibration date is recommended

6、校准结果: 所校准项目符合技术要求

Calibrated project meets technical requirements Calibration results



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准结果

Directions of Calibration

证书编号: 070241230734543

第 3 页共 4 页

Certificate NO: 070241230734543

Page 3 of 4

1、外观及工作正常性检查: 正常

Appearance and Performance checked: Normal

2、温度校准:

Temperature Calibration:

设备设定温度(Instrument setting temperature): 5.00℃

各测量点实测情况(Actual result of measuring points)

测量位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	最大 允差 MPE
平均值 (℃)	5.06	5.02	5.02	5.02	5.05	5.07	5.04	5.06	5.03	
测量位置	A	O	B	C	\	\	\	\	\	
平均值 (℃)	5.10	5.02	5.06	5.04	\	\	\	\	\	
温度上偏差(℃)	+0.25									±2.0
温度下偏差(℃)	-0.15									±2.0
温度均匀度(℃)	0.31									≤2.0
温度波动度(C)	±0.20									±0.5

3、冷藏库内面积: 长 16m*宽 3.63m

冷藏库总面积为: 58 m²

备注: (Notes)

1、依据 JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示, 本次校准结果的扩展不确定度为:

According to JIF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement,

Expanded uncertainty of measurement:

温度(Temperature): $U=0.6^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 湿度(Humidity): $U=1.6\%\text{RH}$, $k=2$

2、本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为 95% 时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

3、计量溯源性声明

Metrological Traceability Declaration:

被校器具→数据采集器(温度部分)→二等标准铂电阻温度计→中国计量科学研究院

5、测试位置: 温度位置 1、2、3、4、5、6、7、8、9, 湿度位置 A、O、B、C。



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准结果

Directions of Calibration


证书编号: 070241230734543

第 4 页共 4 页


Certificate NO: 070241230734543

Page 4 of 4


Test position: temperature 1、2、3、4、5、6、7、8、9, Humidity A、O、B、C。



上层 Top



中层 Center



下层 Bottom

以下空白

Blank below

(5) 冷库校准报告 (冷冻库 118 平方米)



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L0239

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: 070241230734544

第 1 页共 4 页

Page 1 of 4

客户名称: 深圳市绿田地农副产品有限公司

Name of Customer

客户地址: 深圳市光塘街道红星社区星工二路 2 号二楼

Address of Customer

计量器具名称: 冷库 (冷冻库: 温度校准及面积测绘报告)

Name of Instrument

规格、型号: 长 16m*宽 7.38m 等于 118 m²

Type/Specification

制造单位: 广州市天河区凤凰大通制冷配件经营部

Manufacturer

出厂编号: /

Serial No.

管理编号: DTZL20240613002

Regulation Number



批准人
Approved by 廖宇峰

职务
Post 工程师

委托日期 2024 年 06 月 10 日

Received Date Year Month Day

校准日期 2024 年 06 月 12 日

Caliation Date Year Month Day

签发日期 2024 年 06 月 13 日

Issue Date Year Month Day

核验员
Checked by 朱嘉文

校准员
Calibrated by 于世

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路5298号百旺研发大厦1栋11楼1110室
Add: Xili Shahexi Road No.5298,BaiwongR&Dcentre,Building1,
11F,room 1110,Nanshan District,Shenzhen,Guangdong,China
邮编(Post):518057

电话(Tel): 0755-26718332
E-mail: ad@zztest.com.cn
传真(Fax): 0755-26544550
网址(Web): http://www.zztest.com.cn



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准说明

Directions of Calibration

证书编号: 070241230734544

第 2 页共 4 页

Certificate NO: 070241230734544

Page 2 of 4

1、本证书校准结果只与被校准仪器有关,带“*”号的校准项目或参数不在本公司实验室认可范围内。

The result reported here in apply only to the equipment, Calibration items or parameter with "*"is beyond the scope of our laboratory accreditation.

2、本次校准的技术依据:

Reference documents for the calibration :

JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

3、本次校准所使用的主要计量标准器具信息:

Major standards of measurement used in the calibration:

器具名称/型号 Description/Model	计量特性 Technical Characteristic	设备编号 Certificate No.	证书号/溯源单位 Certificate No/Traceabilityto	有效日期 Due Date
恒温油槽	U=0.10° C (K=2)	65051	JL2354197371/本实验室	2024-12-31
制冷恒温槽	U=0.10° C (K=2)	69420	JL2354197371/本实验室	2024-12-31
温度巡检仪(温度部 分)/34970A	U=0.2° C	MY44029128	GC220502627/本实验室	2024-10-04

4、校准/检测地点/环境条件

Place and environmental conditions of the calibration/inspection

校准地点: 深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路 2 号二楼(冷库内)

Operation Location

环境条件: 22.5℃温度, 相对湿度 55%

Operation Environment

5、建议下次校准日期: 2025 年 06 月 13 日

Next calibration date is recommended

6、校准结果: 所校准项目符合技术要求

Calibrated project meets technical requirements Calibration results



广东中准检测有限公司

Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准结果

Directions of Calibration

证书编号: 070241230734544

第 3 页共 4 页

Certificate NO: 070241230734544

Page 3 of 4

1、外观及工作正常性检查: 正常

Appearance and Performance checked: Normal

2、温度校准:

Temperature Calibration:

设备设定温度(Instrument setting temperature): -18.00℃										
各测量点实测情况(Actual result of measuring points)										
测量位置	1	2	3	4	5	6	7	8	9	最大 允差 MPE
平均值 (℃)	-15.69	-16.46	-17.72	-17.98	-18.00	-17.98	-17.72	-16.46	-15.69	
测量位置	A	O	B	C	\	\	\	\	\	
平均值 (℃)	-17.98	-18.00	-18.00	-17.98	\	\	\	\	\	
温度上偏差(℃)	+0.25									±2.0
温度下偏差(℃)	-0.15									±2.0
温度均匀度(℃)	0.31									≤2.0
温度波动度(C)	±0.20									±0.5

3、冷冻库内面积: 长 16m*宽 7.38m

冷冻库总面积为: 118 m²

备注: (Notes)

1、依据 JJF1059.1-2012 测量不确定度评定与表示, 本次校准结果的扩展不确定度为:

According to JIF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement,

Expanded uncertainty of measurement:

温度(Temperature): $U=0.6^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 湿度(Humidity): $U=1.6\%\text{RH}$, $k=2$

2、本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为 95%时的包含因子 k 。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k .

3、计量溯源性声明

Metrological Traceability Declaration:

被校器具→数据采集器(温度部分)→二等标准铂电阻温度计→中国计量科学研究院

5、测试位置: 温度位置 1、2、3、4、5、6、7、8、9, 湿度位置 A、O、B、C。



广东中准检测有限公司
Guangdong Zhongzhun Testing Co., Ltd.

校准结果

Directions of Calibration


证书编号: 070241230734544

第 4 页共 4 页

Certificate NO: 070241230734544


Page 4 of 4

Test position: temperature 1、2、3、4、5、6、7、8、9, Humidity A、O、B、C。




门

上层 Top



门

中层 Center



门

下层 Bottom

以下空白
Blank below



2、租赁冷冻库（900 平方米）

（1）冷冻库租赁合同

冷冻库租赁协议书

甲方:东莞市蕻生供应链有限公司

乙方:深圳市绿田地农副产品有限公司

根据国家《合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就甲方的冷冻库出租给乙方储存冷冻货物业务使用达成如下协议。

一、位置

甲方将位于 东莞市虎门镇宴兴一路 甲方的 6 门,长 36 米,宽 25 米,高 3 米,面积 900 平方米,出租给乙方储存使用。

二、租赁期限:自 2023 年 08 月 04 日至 2026 年 08 月 03 日

三、结算方式

租金为 260 元/天/平方米,总计人民币(大写): 玖万叁仟陆佰元整 (小写: 93600) 签订合同 3 日内,按月支付租金。

四、甲方权利义务

- 1、甲方负责交缴纳库内各项费用,负责对库房的维修和保护。
- 2、甲方保证乙方租赁的冷冻库温度符合乙方要求。
- 3、甲方有权要求乙方对入库的货物填写入库清单。

五、乙方权利义务

1、乙方存储在冷冻库内的货物为合法货物,所提供的资料为真实资料,如因违反国家法律、法规规定受到国家机关及执法部门的处罚及给甲方造成的损失全部由乙方负责。

2、乙方操作作业时,没有按规定开关冷冻库门,造成库内温度升高,由乙方自行承担。

七、租赁中无过错,市场同等价格的情况下,乙方有优先租赁权,在规定的期限内不提前通知续租,甲方可视同乙方放弃继续租赁。

八、租赁约定

乙方不得将冷冻库内货物进行抵押由第三方管理提货,甲方只针对乙方进行管理,否则甲方有权终止与乙方的一切合作,并不退还库房租金、保证金和各项费用款。由此给甲方造成损失的乙方承担全部责任。

九、违约责任

如乙方不能按期支付租金及各项费用;甲方不能提供租赁冷冻库及租赁管理条件均视为违约,违约方应赔偿给守约方造成的一切损失。同时向守约方支付租金金额 20%的违约金。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生争议,双方协商解决,协商不成由甲方所在地人民法院裁决。

十一、其它约定事项

1、本协议未尽事宜由双方协商一致后,另行签订补充协议,其内容作为附件与本合同有同等效力。

2、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同经双方签字盖章后之日起生效。

甲方: 
日期: 2023.7.23

乙方: 深圳市绿田农产品有限公司 
日期: 2023.7.23



(2) 冷藏库和冷冻库的正门全景照片和内景照片



(3) 租赁冷冻库校准报告



深圳广测检测技术有限公司
SHENZHEN GUANGCE TEST TECHNOLOGY CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L11360

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号
Certificate No.

GC231516015



第 1 页 共 4 页
Page of

委托方
Client

深圳市绿田地农副产品有限公司

委托方地址
Add.of Client

东莞市虎门镇宴兴一路1号

计量器具名称
Description

冷冻库

型号规格
Model /Type

900²

制造商
Manufacturer

/

出厂编号
Serial No.

/

设备编号
Equipment No.

LD-LDK-900

接收日期

2024 年 07 月 18 日

签发日期

2024 年 07 月 19 日

Date of Receipt

Y M D

Issued Date

Y M D

校准

Calibrated by

谢国伟

审核

Inspected by

张稳

批准

Approved by

冯伟



校准日期

2024 年 07 月 18 日

建议下次校准日期

2025 年 07 月 17 日

Calibration Date

Y M D

Next Calibration Date

Y M D

地址: 深圳市光明新区公明街道塘家社区观光路汇业科技园综合楼二楼西南面第1-4格

邮政编码(Post No.): 518106

Address: No. 1-4, The Southwest of 2nd Floor, Multifunctional Building of Huiye Sci-Tech Park, Guangguang Road, Tangjia Community, Guangming New District, Shenzhen, Guangdong, China

电话(Tel): 86-755-81721991

传真(Fax): 86-755-23192487

E-mail: sz125800@163.com

说明 DIRECTIONS

证书编号 GC231516015
Certificate No.

第 2 页 共 4 页
Page of

1. 本公司出具的数据均可溯源到国家标准或国际单位制 (SI)。

All data issued by the laboratory are traceable to national standard or International System of Units (SI).

2. 此证书无本公司盖章无效。未经本公司书面批准，不得部分复制校准证书。

The certificate shall not be valid without stamp of GCC. This certificate shall not be copied partly without the written approval of GCC.

3. 本证书校准结果只与受校准仪器有关。

The results relate only to the items calibrated.

4. 本次校准的技术依据：

Reference documents for the calibration:

JJF 1101-2019 《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》

5. 本次校准所使用的主要计量标准器具：

Main measure equipments are used in the Calibration:

设备名称/型号	编号	证书号/溯源单位	有效期	计量特性
Name of Equipment /Model	Serial No.	Certificate No./Traceability	Due Date	Technical Characteristic
温度巡检仪(温度部 分)/34970A	MY44029128	GC220502627/本实验 室	2024-10-04	$U=0.2^{\circ}\text{C}$

6. 校准地点、环境条件：

Place and environment condition during calibration

地点：委托方实验室

Place:

温度：21.5 °C

Temperature:

相对湿度：55 %

RH:



Result of Calibration

第 3 页 共 4 页
Page of

Appearance and Performance checked: Normal

Temperature Calibration:

设备设定温度(Instrument setting temperature): -21.00 ℃										
各测量点实测情况(Actual result of measuring points)										
测量位置 Measuring point	1	2	3	4	5	6	7	8	9	最大允差 MPE
平均值 (℃) Average	-21.27	-21.28	-21.31	-21.29	-21.28	-21.32	-21.25	-21.30	-21.33	
测量位置 Measuring point	10	11	12	13	14	15	/	/	/	
平均值 (℃) Average	-21.31	-21.29	-21.33	-21.31	-21.31	-21.25	/	/	/	
温度上偏差 (℃) Temperature upper deviation	-0.10									±2.0
温度下偏差 (℃) Temperature lower deviation	-0.50									±2.0
温度均匀度 (℃) Temperature uniformity	0.31									≤2.0
温度波动度 (℃) Temperature fluctuation	±0.20									±0.5

1、依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示,本次校准结果的扩展不确定度为:

According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement, Expanded uncertainty of measurement:

温度(Temperature): $U=0.6^{\circ}\text{C}$, $k=2$ 湿度(Humidity): $U=1.6\%\text{RH}$, $k=2$

2、 所校项目符合技术要求

Passed at calibrated item

3、校准点由客户提供。

Calibration points are provided by the customer.

4、计量溯源性声明

Metrological Traceability Declaration;

被校器具→数据采集器（温度部分）→二等标准铂电阻温度计→中国计量科学研究院

5、测试位置：温度位置1、2、3、4、5、6、7、8、9，湿度位置A、O、B、C。


校准结果

Result of Calibration

证书编号: GC231516015
Certificate No.

第 4 页 共 4 页
Page of

Test position: temperature 1、2、3、4、5、6、7、8、9, Humidity A、O、B、C.



以下空白
Blank below

(4) 冷冻库租赁六月转账证明

回单编号: 81505016926413646892
付款方账号: 41004400040043604
付款方户名: 深圳市绿田地农副产品有限公司
开户行: 中国农业银行股份有限公司深圳兴华支行
收款方账号: 769908366710688
收款方户名: 东莞市犇犇生鲜供应链有限公司
开户行: 招商银行股份有限公司东莞虎门支行
金额(小写): 93600.00
金额(大写): 玖仟叁佰陆拾元整
币种: 人民币
交易渠道: EBNK
摘要: 转账取款
凭证号: 41004450300001916
交易时间: 2024-08-17 19:47:13
会计日期: 20240817

附言: 租冻库费用

打印日期: 2024-08-17

第1次打印



电子回单可以重复打印, 回单编号相同表示同一笔业务, 请勿重复记账。