

工程建设项目招标计划表



招标人名称	会宁县住房和城乡建设局
项目名称	会宁县燃气生命线及燃气管网更新改造工程
招标内容(项目概况)	<p>本工程包含 6 部分建设内容：①对城区 5920 户已通气居民进行户内设施改造，更换报警器、电磁阀、自闭阀、金属软管、物联网燃气表 5920 套；②建设廉租房、老旧小区等未通气用户天然气设施。建设中压燃气管道 12 公里、庭院低压燃气管道 33 公里、调压箱柜 28 台、户内燃气设施 4600 套；③建设通渭至会宁高压输气管道分输站至新添堡回族乡、候家川镇中压燃气管道 10.6 公里、低压燃气供气管道 20 公里、调压箱柜 20 台、新添堡回族乡、候家川镇户内燃气设施 1000 套；④新建会宁下坝天然气门站至西城产业开发区天然气储配站(星冠 CNG/LNG 加气站)次高压管线 13 公里，管道设计压力 1.6MPa，设计管径 DN300；⑤对现有燃气场站减压撬、压缩机、卸气柱等进行更换共计 10 套、改造会宁天然气储配站(星冠 CNG/LNG 加气站)，新增次高压—中压调压计量工艺装置 1 套、中心城区工商业用户智能远传设施更新 82 套、对现状存在占压的燃气管道进行整改，共计 De110 埋地+管线 100 米，DN50 架空管道 200 米；⑥建设智慧化平台 1 套、燃气设施终端感知设备 1009 套、对现状燃气设施智慧化数字化普查，主要涉及 73.117 公里埋地管道</p>



	及 5 座场站。		
估算金额	14957.16 万元		
资金来源	申请中央预算内、超长期特别国债及县级财政自筹等多渠道筹措。		
招标方式	公开招标		
招标组织形式	委托招标		
招标公告预计发布时间	2026 年 01 月至 2026 年 03 月		
招标计划发布时间	2025 年 12 月 02 日		
联系人	郑陶	联系电话	17393188342
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考,所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人（招标人）公章，立项文件以附件形式上传。

会宁县发展和改革局文件

会发改发〔2025〕101号

会宁县发展和改革局 关于会宁县燃气生命线及燃气管网更新 改造工程可行性研究报告的批复

县住建局：

你局《关于上报会宁县燃气生命线及燃气管网更新改造工程可行性研究报告的报告》（会住建发〔2025〕94号）收悉。该项目已通过十八届会宁县人民政府第60次常务会审议，经甘肃省工程设计研究有限责任公司组织专家和有关单位代表对市政工程西北设计研究院有限公司编制的《会宁县燃气生命线及燃气管网更新改造工程可行性研究报告》进行了评审，根据评审意见，编制单位对该可行性研究报告进行了修改和完善。经研究，

修改完善后提交的可行性研究报告基本达到国家、省市规定的深度要求，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：会宁县燃气生命线及燃气管网更新改造工程。

项目代码：2505-620422-04-01-520603。

二、项目主管单位、建设单位、建设性质及建设地点

主管单位：会宁县住房和城乡建设局。

建设单位：会宁县住房和城乡建设局。

建设地点：会宁县。

建设性质：改建。

三、项目建设规模及内容

本工程包含 6 部分建设内容：①对城区 5920 户已通气居民进行户内设施改造，更换报警器、电磁阀、自闭阀、金属软管、物联网燃气表 5920 套；②建设廉租房、老旧小区等未通气用户天然气设施。建设中压燃气管道 12 公里、庭院低压燃气管道 33 公里、调压箱柜 28 台、户内燃气设施 4600 套；③建设通渭至会宁高压输气管道分输站至新添堡回族乡、侯家川镇中压燃气管道 10.6 公里、低压燃气供气管道 20 公里、调压箱柜 20 台、新添堡回族乡、侯家川镇户内燃气设施 1000 套；④新建会宁下坝天然气门站至西城产业开发区天然气储配站（星冠 CNG/LNG 加气站）次高压管线 13 公里，管道设计压力 1.6MPa，设计管径 DN300；⑤对现有燃气场站减压撬、压缩机、卸气柱等进行更换共计 10

套、改造会宁天然气储配站（皇冠 CNG/LNG 加气站），新增次高压一中压调压计量工艺装置 1 套、中心城区工商业用户智能远传设施更新 82 套、对现状存在占压的燃气管道进行整改，共计 De110 埋地+管线 100 米，DN50 架空管道 200 米；⑥建设智慧化平台 1 套、燃气设施终端感知设备 1009 套、对现状燃气设施智慧化数字化普查，主要涉及 73.117 公里埋地管道及 5 座场站。

四、投资估算与资金来源

该工程估算总投资 14957.16 万元。其中工程费 11497.42 万元，其他费用 2339.67 万元，预备费 1106.97 万元，铺底流动资金 13.09 万元。资金来源为申请中央预算内、超长期特别国债及县级财政自筹等多渠道筹措。

五、文件有效期与建设期限

(一) 文件有效期。本批复文件是确定建设项目的依据，自印发之日起 2 年内完成全部前期手续并开工建设。

(二) 建设期限。24 个月。

六、招投标方案

该工程建筑安装工程、勘测、设计、监理严格按照《中华人民共和国招投标法》、《甘肃省招标投标条例》、《必须招标的工程项目规定》（国家发展改革委第 16 号令）、《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770 号）的规定执行。

七、其他需要明确的事项

接文后, 请严格按照《甘肃省政府投资管理办法》(甘政办发〔2020〕21号)等相关规定, 按照项目基本建设程序, 积极开展下阶段工作, 争取早日开工建设, 确保项目安全良性运行。

(一) 强化政府投资管理。请严格按照《甘肃省政府投资管理办法》等有关规定, 根据项目可行性研究报告审查意见, 抓紧开展项目初步设计、施工图等前期工作, 切实加强对项目建设的管理, 严格控制建设规模, 建设标准和投资, 运营过程中的建设成本; 按照承诺函落实项目建设资金, 强化资金管理, 防范地方政府债务风险; 切实提高项目施工质量, 严格防范廉政风险; 严禁未批先建、边批边建。

(二) 严格落实项目四制。建设过程中要实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制等“四制”要求, 确保工程质量和施工安全, 落实社会防范等相关政策措施, 防止项目实施过程中发生安全隐患, 切实采取有效措施, 加强项目资金、工程质量和建设工期管理, 科学合理优化施工组织设计, 加强项目建设过程绩效目标考核管理。

(三) 切实强化项目监管。县住建局作为项目建设及主管单位要加强项目过程管理, 积极有效采用各种新工艺新技术和有效的节能环保措施提高工程质量、节约建设成本; 强化资金支付管理及农民工工资保障的监督检查; 通过甘肃省投资项目在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等信息; 要按

规定赴现场开展监督检测，及时处理发现的问题，把项目建设成为民心工程、优质工程、廉洁工程；在项目开工后要及时与统计部门衔接入库纳统并如实上报固定资产投资；在项目完工后及时组织项目验收及审计结算，确保项目按期交付使用发挥效益。

附件：招标情况表



附件：

招标事项核准意见表

工程 项目 斜线 区域	招标 模式		招标范围		招标组织 形式		招标方式		不采 用招 标方 式	招标估算 金额 (万元)	备注
	全 部 招 标	部 分 招 标	自 行 招 标	委 托 招 标	公 开 招 标	邀 请 招 标					
工程费	√				√	√				11497.42	
监理费	√				√	√				244.77	
设计费	√				√	√				553.89	
勘察费	√				√	√				180.14	

审批部门核准意见说明：

依据《中华人民共和国招投标法》、《必须招标的工程项目（国家发展改革委第16号令）》和《甘肃省招投标条例》，施工单项合同估算价在400万元人民币以上；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

会宁县发展和改革局
2025年6月3日



抄送: 县财政局, 县自然资源局, 县审计局, 县统计局。

会宁县发展和改革局

2025年6月3日印发
