

技术要求

一、物资名称及规格型号

序号	物资名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	备注
1	交联聚乙烯电力电缆	YJV-0.6/1KV-3*240+2*120mm ² , GB/T12706.1-2020	米	220	1年	
2	低烟无卤阻燃耐火铜芯 电缆	WDZN-YJY-0.6/1kV-5x10mm ² GB/T 12706.1-2020	m	55	1年	
3	低烟无卤阻燃电力电缆	WDZ-YJY-0.6/1KV-5*16mm ² ; 电压: 0.6--1KV, 导体结构为5*16mm ² ; 执行标准: GB50217-2018	m	21	1年	

二、适用范围及环境

适用于地面工程。

三、主要技术参数及要求

技术参数要符合每一项规格型号里的物料尺寸、标准及使用要求。

四、证件要求:

附带合格证书等相关质量证明文件(需加盖公章)

五、包装及运输要求:

包装要求货物完好无磨损;运输要求汽运到货,不接受物流提货,运输费用由卖方承担。

六、供货及售后服务要求:

提供订单产品的产品合格证;产品在验收和使用过程中若出现质量问题,中标方须免费更换,如果仍无法满足使用方要求的,甲方将终止合同并全数退货,根据51号文相关内容上报上级单位后重新发询。由此造成的安全责任及经济损失将全部由中标方承担。

七、检验要求:

根据货物的技术规格要求和质量标准,对货物进行检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,供货方负责按照要求补足、更换或退货,并承担由此发生的一切损失和费用。

晋城宏圣建筑工程有限公司第三矿山建筑分公司

2026年1月20日



原字