

材料招标资料要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	按钮芯	LA-1	个	100	1 年	
2	跌落开关	10KV	组	5	1 年	
3	万能断路器	DW-630	台	3	1 年	
4	断路器	DZ47-12-100A 3P	个	30	1 年	
5	断路器	DZ47G C32A 2P	个	30	1 年	
6	断路器	DZ47S C16A 1P	个	30	1 年	
7	塑料外壳式 断路器	DZ20Y 200A	个	20	1 年	
8	塑料外壳式 断路器	DZ20Y 100A	个	20	1 年	
9	塑料外壳式 断路器	DZ20Y 63A	个	20	1 年	
10	塑料外壳式 断路器	DZ20Y 32A	个	20	1 年	
11	真空接触器	CKJ5-125A/36V	台	30	1 年	
12	真空接触器	CKJ5-250A/36V	台	10	1 年	

二、适用范围及环境

1. 材料使用的环境：井下工作面
2. 材料使用的特殊要求：无
3. 其他需要说明的适用范围与环境：无

三、主要技术参数及要求（否决性指标前标*）

1. 需要满足的相关标准要求：国标
(应标明版本号的国标、行标或其他标准)
2. 主要技术要求：

(1) 按钮芯。防护等级 IP40 及以上。

(2) 跌落开关。型号 RW3-12/100，额定电压 12KV，额定电流 100A。

(3) 断路器。电压、电流、极数参照产品规格型号，机械寿命不小于 20000 次。

(4) 塑料外壳式断路器。防护等级 IP40 及以上。机械寿命 8000 次以上。

(5) 真空接触器。参照产品规格型号，机械寿命大于 100 万次。

四、证件要求

1. 评标证件要求：产品检验报告、合格证、煤安证等符合煤矿使用的有效证件。

2. 验货证件要求：交货时必须提供随货技术资料，产品检验报告、合格证等相关资质和证件。

五、包装及运输要求：无

六、供货及售后服务要求：按需供货；我方提出疑问或要求技术指导，需在 12 小时内给予初步回复，并在设定时间内解决问题。

七、合同价款支付方式

1. 付款方式：银行汇款或商业汇票，无预付款。

2. 付款期限：货到合同约定地点经买方验收合格入库后，出卖人开具符合买受人财务要求的票据并办理完毕财务挂账手续后，买受人三年内分期分批支付出卖人 90% 合同价款，其余 10% 作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付（无利息）。

八、质量保证及售后服务

质量保质期以货物验收入库作为起始时间；在保质期内，非人为原因导致的产品质量问题，需要免费维修或退换货。

九、招标人名称：轩岗煤电有限责任公司刘家梁煤矿

招标人地址：山西省忻州市原平市轩岗镇刘家梁煤矿

联系人及联系电话：苗俊杰 15835019753

十、监督部门及监督邮箱（二级单位）：轩岗煤电有限责任公司
审计风控部、法律事务部，邮箱：xgmdsjb@163.com

单位名称：（盖章） 刘明学
年 月 日