

关于龙喜水乡项目红线外单回路电力工程 预算相关问题说明的回函

长沙县投资评审中心：

针对龙喜水乡项目红线外单回路电力工程设计的施工图中未明确的相关问题做如下技术确认：

1. 地下室新增 800*200*2.0mm 钢制槽式桥架（表面喷涂防腐，防火处理），长度为 20 米；
2. 室外埋管采用 MPP $\Phi 175*8\text{mm}$ 管材（改性聚丙烯管电缆保护管）；

