


一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计量单位	数量	质保期
LED 免维护防爆巷道灯	50W	个	100	

二、适用范围及环境：主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求：额定电压：110-260VAC 额定功率：50W

光效：大于等于 140lm/w 防护等级 IP66



SOCK8605K

免维护防爆灯

额定功率：50W

额定电压：110-260VAC

光效：≥140lm/W

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

进口螺纹：G3/4

防爆标志：Ex d IIC T6 Gb

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计 量 单位	数量	质保期
LED 免维护 防爆碟盘灯	50W	个	50	



SOCK8605D
 免维护防爆灯
 额定功率: 50W
 额定电压: 110-260VAC
 光 效: >140lm/W
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 进口螺纹: G3/4
 防爆标志: Ex d IIC T6 Gb

二、适用范围及环境: 主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求: 额定电压: 110-260VAC 额定功率: 50W 防
 护等级 IP66

一、物资名称及规格

物资名称	通用规格型号	计 量 单位	数量	质保期
LED 投光灯	200W	个	100	

二、适用范围及环境：主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求：额定功率 200w AC220V 防护等级 IP65

尺寸大概 285*275*55mm



SOCK-TGD006

LED投光灯

额定功率: 50/100/150/200/250/
300W

额定电压: 110-260VAC

光 效: >140lm/W

防护等级: IP65

防腐等级: WF2

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计 量 单位	数量	质保期
LED 防 爆 应 急灯		个	100	

二、适用范围及环境：主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求:额定电压 220V 额定功率：3w

防护等级 IP66



SOCK86JA

防爆应急灯

额定功率：2*3W

额定电压：110-260VAC

应急时间：≥90min

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

进口螺纹：G3/4

防爆标志：Ex d e i b q IIB T4 Gb

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计 量 单位	数量	质保期
防爆标志灯	左	个	100	

二、适用范围及环境：主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求：额定功率 3W 左方向 AC220V 应急时间
大于等于 90 分钟 防护等级 IP66



SOCK86CA

防爆标志灯

额定功率：3W

额定电压：F10-260VAC

应急时间：≥90min

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

进口螺纹：G3/4

防爆标志：Ex de IIB T4 Gb

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计 量 单位	数量	质保期
防爆标志灯	右	个	100	

二、适用范围及环境:主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求: 额定功率 3W 右方向 AC220V 应急时间 大于等于 90 分钟 防护等级 IP66



SOCK86CA
 防爆标志灯
 额定功率: 3W
 额定电压: 110-260VAC
 应急时间: >90min
 防护等级: IP66
 防腐等级: WF2
 进口螺纹: G3/4
 防爆标志: Ex d e IIB T4 Gb

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计量单位	数量	质保期
防爆标志灯		个	100	

二、适用范围及环境：主厂房及精煤原煤皮带走廊

三、主要技术参数及要求：额定功率 3W AC220V 应急时间大于等于 90 分钟 防护等级 IP66




SOCK86CB
防爆标志灯
额定功率: 3W
额定电压: 110-260VAC
应急时间: >90min
防护等级: IP66
防腐等级: WF2
进口螺纹: G3/4
防爆标志: Ex d e IIC T6 Gb

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计量单位	数量	质保期
应急灯	220V AC	台	50	

二、适用范围及环境：办公楼

三、主要技术参数及要求：AC220v 额定功率 3w 应急时间大于等于 90 分钟 防护等级 IP30



应急灯

额定电压：220V AC
额定功率：3W
防护等级：IP30
应急时间：≥90min

一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计量单位	数量	质保期
安全出口指示灯	左	个	50	

二、适用范围及环境：办公楼

三、主要技术参数及要求： 额定电压 220VAC 额定功率：3W

左方向 防护等级 IP30 应急时间大于等于 90 分钟



一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格型号	计 量 单位	数量	质保期
安全出口指示灯	右	个	50	

二、适用范围及环境: 办公楼

三、主要技术参数及要求: 额定电压 220VAC 额定功率: 3W
右方向 防护等级 IP30 应急时间大于等于 90 分钟



一、物资名称及规格型号

物资名称	通用规格 型号	计量单 位	数量	质保期
安全出口指示灯		个	50	

二、适用范围及环境:办公楼

三、主要技术参数及要求: 额定电压 220VAC 额定功率: 3W



安全出口指示灯

额定电压: 220V AC

额定功率: 3W

防护等级: IP30

应急时间: $\geq 90\text{min}$