

同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程（施工）-招标公告
（招标编号：FJYZ-GLKL2510150010）

项目所在地区：福建省,厦门市

一、招标条件

本同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程（施工）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金/，招标人为国网福建省电力有限公司厦门供电公司。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：本项目位于同翔高新城同安片区，主要建设内容如下：（一）同翔高新城东寮片区K1 开闭所10千伏进线部分：1. 第一回电源：从110千伏林尾变916柜至东寮K1开闭所，电缆敷设长度约2633米。2. 第二回电源：从110千伏林尾变932柜至东寮K1开闭所，电缆敷设长度约2661米。（二）同翔高新城东寮片区K2开闭所10千伏进线部分：1. 第一回电源：从10千伏东寮K1开闭所912柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约796米。2. 第二回电源：从10千伏东寮K1开闭所922柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约812米。3. 第三回电源：从220千伏舫山变10千伏美山线928柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约5972米。4. 第四回电源：从220千伏舫山变10千伏备用982柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约5939米。（三）同翔高新城东寮片区K3开闭所10千伏进线部分：1. 第一回电源：从10千伏银鹭三期#1环网柜至东寮K3开闭所，电缆敷设长度约1544米。2. 第二回电源：从10千伏银鹭三期#2环网柜至东寮K3开闭所，电缆敷设长度约1546米。3. 第三回电源：从10千伏马新#1环网柜至东寮K3 开闭所，电缆敷

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

（001）同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程（施工）；

三、投标人资格要求



(001同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程（施工）)的投标人资格能力要求：详见附件；

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2026年01月13日 11时00分到2026年01月20日 16时30分

获取方式：详见附件

五、投标文件的递交

递交截止时间：2026年02月03日 09时30分

递交方式：厦门市思明区湖滨西路9号亿力大厦31楼3101室纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2026年02月03日 09时30分

开标地点：厦门市思明区湖滨西路9号亿力大厦31楼3101室

七、其他

详见附件

八、监督部门

本招标项目的监督部门为国网福建省电力有限公司厦门供电公司。

九、联系方式

招 标 人：国网福建省电力有限公司厦门供电公司

地 址：福建省厦门市湖滨南路21号

联 系 人：罗晨

电 话：0592-2265182

电子邮件：fjyzzb@163.com

招标代理机构：福建裕正工程招标有限公司

地 址：厦门市思明区湖滨西路9号亿力大厦31楼3101室

联 系 人：小刘

电 话：0592-6021011

电子邮件：fjyzzb@163.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：刘泽志（签名）

招标人或其招标代理机构：裕正工程招标有限公司（盖章）



同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程（施工）-招标公告

受国网福建省电力有限公司厦门供电公司委托，对同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程（施工）进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来投标。

1. **招标编号:**FJYZ-GLKL2510150010

2. **项目名称:**同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程(施工)

3. **招标范围内容、数量及相关要求:**本项目位于同翔高新城同安片区，主要建设内容如下：（一）同翔高新城东寮片区K1开闭所10千伏进线部分：1.第一回电源：从110千伏林尾变916柜至东寮K1开闭所，电缆敷设长度约2633米。2.第二回电源：从110千伏林尾变932柜至东寮K1开闭所，电缆敷设长度约2661米。（二）同翔高新城东寮片区K2开闭所10千伏进线部分：1.第一回电源：从10千伏东寮K1开闭所912柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约796米。2.第二回电源：从10千伏东寮K1开闭所922柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约812米。3.第三回电源：从220千伏舫山变10千伏美山线928柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约5972米。4.第四回电源：从220千伏舫山变10千伏备用982柜至东寮K2开闭所，电缆敷设长度约5939米。（三）同翔高新城东寮片区K3开闭所10千伏进线部分：1.第一回电源：从10千伏银鹭三期#1环网柜至东寮K3开闭所，电缆敷设长度约1544米。2.第二回电源：从10千伏银鹭三期#2环网柜至东寮K3开闭所，电缆敷设长度约1546米。3.第三回电源：从10千伏马新#1环网柜至东寮K3开闭所，电缆敷设长度约166米。4.第四回电源：从10千伏马新#2环网柜至东寮K3开闭所，电缆敷设长度约179米。（四）同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所光缆部分：1.从110千伏林尾变（洪塘子站）至10千伏东寮K1开闭所，光缆长度约2673米。2.从10千伏东寮K1开闭所至10千伏东寮K2开闭所，光缆长度约805米。3.从银鹭三期开闭所（银鹭开闭所子站）至10千伏东寮K3开闭所，光缆长度约1599米。4.从10千伏东寮K3开闭所至10千伏东寮K2开闭所，光缆长度约1831米。具体内容详见工程量清单及施工图纸。

4. **资金来源:**市财政

5. **本次招标，招标人将采用资格后审的方法确定合格投标人。凡有意参加本次招标的投标人申请人，凭单位介绍信购买招标文件，并按照本招标工程项目资格后审文件要求提出资格后审申请。**

6. **参加本次资格后审的投标申请人必须具备的条件：**



6.1本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级电力工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

6.2投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于一级机电工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证),拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员。

6.3本招标项目 不接受 联合体投标。

6.4其他资格要求:

投标人须具备有效的国家能源局颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类三级【或三级(10千伏以下)】及以上资质【依据《国家能源局关于做好承装(修、试)电力设施许可证换领和延续工作的通知》(国能发资质[2025]44号),未换发电子证照的,则须具备有效的国家能源局(原电监会)颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级及以上资质】,其余详见招标文件。

6.5本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

7. **招标文件购买时间:**即日起至2026年1月20日每天上午8:30—11:30,下午2:30—4:30在下述地址购买。(节假日除外)

8. **招标文件售价:**每套招标文件0元。

9. **投标文件递交截止时间:**2026年2月3日上午09:30(北京时间),投标人应在截止时间前将投标文件递交到下述地址,逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

10. **开标时间:**2026年2月3日上午09:30(北京时间)。

11. **投标文件递交、开标地点:**

厦门市思明区湖滨西路9号亿力大厦31楼3101室

12. 投标人对本次招标活动事项有疑问的,请在投标截止十日之前,以信函、电子邮件或传真的形式与招标代理机构联系。

13. 本工程投标保证金人民币**贰拾万元整**。投标保证金接受电汇、转账、年度投标保证金、银行保函、工程担保保函或保证保险方式提交。采用银行保函、工程担保保函或保证保险方式的,投标人须在投标截止时间前自行办妥投标保函手续;投标保函应注明项目名称,保函额度等信息,保函额度不少于招标文件规定的金额。招标人指定的帐户,帐户资料如下:开户单位:福建裕正工程招标有限公司 开户行:兴业银行厦禾支行 帐号:1293 6010 0100 0777 15

14.

发布公告的媒介:本次招标公告在中国招标投标公共服务平台(<https://www>

.cebpubservice.com/)、“中国采购与招标网”(www.chinabidding.cn)、建设招标网(<https://www.jszhaobiao.com/>)上发布。

15. **招标人:国网福建省电力有限公司厦门供电公司**

地址:厦门市湖滨南路21号

联系人:罗晨; 电话: 0592-2265182

16. **招标代理机构:福建裕正工程招标有限公司**

地址:厦门市思明区湖滨西路9号亿力大厦31楼3101室 邮编:361004

联系人:小刘; 电话:0592-6021033

电子邮箱:fjyzzb@163.com

附：招标项目一览表

招标项目一览表

合同包	工程名称	数量	技术规格及要求(服务要求)	主要内容	质量等级	质量缺陷责任期	施工期(含送电)
一	同翔高新城东寮片区K1、K2、K3开闭所进线工程(施工)	一项	详见招标文件“第三章 招标内容及技术”	电力工程施工	合格	2年	270日历天

注：1、本项目为整体招标，投标人应对所有项目作出响应，不允许拆分投标。

2、投标人进行投标报价时，需按照本项目工程量清单及计价规范进行报价，不得缺项。

3、工期：由投标人提供最短工期，施工期不得超过270日历天。

