

国家电投河南公司2025年第30周集中采购计划9（南阳热电—防磨瓦、热压管件）采购结果公告

一、采购单编号：P-XJ-25-00355415

二、采购单名称：国家电投河南公司2025年第30周集中采购计划9（南阳热电—防磨瓦、热压管件）

三、组织形式：自行采购

四、采购执行单位：国电投南阳热电有限责任公司

五、成交供应商：河南惠发电力科技有限公司

六、询价类型：公开

七、报价截止日期：2025-07-25 13:30:00

八、公告日期：2025-07-28

九、采购执行人联系方式：13838977266

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号	产品描述	采购数量	计量单位	税率	交货时间	交货地点	采购需求单位	行项目备注
1	承插焊接头 焊接式三通接头 SS-WT-MTB16*3 焊接式三通接头 SS-WT-MTB16*3	28	只	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限责任公司	计划备注： #1炉A修受热面管检修 采购要求： 不指定品牌,如规格型号中带有品牌请忽略,能够满足规格型号材质等技术要求即可;;需求备注： 库存除外，#1炉A修七楼甲、乙侧主汽再热压力（2路）、六楼吹灰蒸汽母管压力（2路）、六楼甲、乙侧主汽流量（4路）、五楼甲、乙侧主蒸汽压力（6路）、10米减温水流量计表管（6路）、10米过热、再热减温水母管（2路）三通更换
2	锻制等径三通 32*6 90° 17MPa 32*6 90° 17MPa	3	只	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限责任公司	计划备注： #1炉A修受热面管检修 采购要求： 不指定品牌,如规格型号中带有品

									牌请忽略,能够 满足规格 型号材质等 技术要求即可;; 需求备注 : #1机组本 体疏水管道 检修,用于 抽汽疏水管 道三通更换
3	热压管件 热压等径弯头 DN50 PN13.73MPa t=540 接管尺寸: 76*8 热压等径 弯头 DN50 PN13.73MPa t=540 接管尺寸: 76*8	3	个	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限 责任公司		计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即可;; 需求备注 : #1机组本 体疏水管道 检修,用于 夹层疏水管 道弯头更换
4	热压管件 热压等径弯头 108*8.5mm 90° 热压等 径弯头 108*8.5mm 90°	1	个	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限 责任公司		计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即可;; 需求备注 : #1炉A修受 热面管检修 ,用于吹灰 器疏水管道 弯头更换
5	受热面防磨瓦 防磨瓦 51*1200mm 防磨瓦 51*1200mm	53	件	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限 责任公司		计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即可;; 需求备注 : #1炉A修受 热面管检修 ,用于炉过 热器防磨瓦 更换
6	热压管件 热压等径弯头 57*6 90° 热压等径弯头 57*6 90°	8	个	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限 责任公司		计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即可;; 需求备注 : #1炉A修受 热面管检修 ,用于无压 放水弯头

									更换
7	冲压等径弯头 76*12 90° 450° 32MPa 76*12 90° 450° 32MPa	2	只	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限公司	计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即 可;;需求备注 : #1炉A修受 热面管检修 ,用于炉连 排母管弯头 更换	
8	热压管件 热压等径弯头 38*5.5 90° 热压等径弯 头 38*5.5 90°	50	个	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限公司	计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即 可;;需求备注 : #1机组本 体疏水管道 检修,用于 抽汽疏水管 道弯头更换	
9	锻制异径三通 76* 42* 42*10 90° 76*10mm 42*5mm 耐温 :450 耐压 :32MPa 76* 42* 42*10 90° 76*10mm 42*5mm 耐温:450 耐压:32MPa	1	只	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限公司	计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即 可;;需求备注 : #1炉A修受 热面管检修 ,用于炉连 排母管三通 更换	
10	锻制等径弯头 32*4 90° 32*4 90°	30	只	13%	2025-08-25	SPIC_南阳热电	国电投南阳热电有限公司	计划备注 : #1炉A修受 热面管检修 ;采购要求 : 不指定品 牌,如规格型 号中带有品 牌请忽略,能 够满足规格 型号材质等 技术要求即 可;;需求备注 : #1机组本 体疏水管道 检修,用于 抽汽疏水管 道弯头更换	

发布日期：2025-07-28

(盖章)

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台

国家电投电子商务平台