

定远县嘉禧广场A1、A2、A3、B1、B2、B3楼老旧电梯更新改造项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目编号：czdyqt202510-002
原公告的项目名称：定远县嘉禧广场A1、A2、A3、B1、B2、B3楼老旧电梯更新改造项目
首次公告日期：2025年10月24日

二、更正信息

更正事项：招标文件

更正内容：

（一）质疑回复

质疑事项1：一、招标文件里资信评审细则4、门保护装置：所投产品配置智能光幕保护装置：①光幕原厂原品牌得 1 分；②光幕防护等级 $\geq$ IP65 得 1 分；③扫描光幕束 >190 束得 1 分。此条评分要求光幕防护等级 $\geq$ IP65，我司的光幕检测报告中标明IP防护等级为IP65，是否满足此项评分要求？请明确。

回复：回复：提供规定的材料中IP 防护等级为 IP65满足“②光幕防护等级 $\geq$ IP65 得 1 分”的要求。

质疑事项2：招标文件里资信评审细则7、企业实力：①所投品牌电梯制造商的电梯试验塔（测试塔）高度 H： $H\geq 230$ 米的得 3 分、 $230\text{米}>H\geq 180$ 米的得 2 分、 $180\text{米}>H\geq 150$ 米的得 1 分、 $150\text{米}>H$ 不得分。注：提供电梯试验塔（测试塔）高度证明材料及工程交（竣、完）工验收报告或验收备案表。此条评分的核心目的是考察电梯制造商试验塔的实际高度，要求提供高度证明材料及工程交（竣、完）工验收报告或验收备案表。我司提供规划许可证已能充分证明试验塔高度满足要求，是否可行？请明确。

回复：该条明确为：提供的电梯试验塔（测试塔）高度证明材料或工程交（竣、完）工验收报告或验收备案表能证明试验塔高度即可，提供的材料不能体现高度的不予认可。

质疑事项3：招标文件里资信评审细则7、企业实力：②投标人所投品牌电梯曳引机具有国家电梯质量监督检验中心授权的 1 级能效等级的得 3 分、具有 2 级能效等级的得 1 分。注：提供国家电梯质量监督检验中心检测报告或第三方检测机构出具的有效试验（检验、检测）报告扫描件。此条评分正文提到能效等级需“具有国家电梯质量监督检验中心授权”，但注释又允许提供“第三方检测机构出具的有效试验（检验、检测）报告”。描述有歧义，我司提供第三方检测机构出具的有效报告，是否满足？请明确。

回复：该条明确为：提供国家电梯质量监督检验中心检测报告或第三方检测机构出具的有效试验（检验、检测）报告扫描件均予认可。具有国家电梯质量监督检验中心授权不作要求。

质疑事项4：第四章 二、货物需求第18项设备装潢要求中要求“按钮满足2000万次寿命”。意见：建议删除此项要求。依据：按压次数2000 万次的根据国家标准《GB/T 10058-2023 电梯技术条件》中第 5.2.6 条规定：电梯的按钮.....在额定电压下，其工作寿命不应低于 100 万次。国家标准中的寿命要求是 100 万次，而招标文件要求 2000 万次，是国标要求的 20 倍。设置如此高的、缺乏工程实用价值的参数，构成了对潜在投标人的不合理限制和排斥。

回复：按钮满足国家标准即可，2000万次寿命不作要求。

（二）其他不变。

更正日期：2025年10月31日

三、其他补充事宜

上述修改内容与招标文件有不一致之处，以本次发布的更正公告内容为准，其他内容均执行原招标文件

件。请各潜在供应商及时关注网站通知内容。给各潜在供应商带来不便，敬请谅解。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名 称：安徽省滁州市定远县定城镇北大街社区居民委员会

地 址：定远县定城镇幸福东路

联系方式：杨 光，**18949497291**

2.招标代理机构信息

名 称：安徽科信工程项目管理咨询有限公司

地 址：定远县定城镇鲁肃大道龙星花园7幢301、302室

联系方式：陶文圣，**0550-4027143**

3.项目联系方式

项目联系人：杨 光、陶文圣

电 话：**18949497291、0550-4027143**