

舟曲县新城区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程

招标计划

 招标单位： 舟曲县生态环境局	项目名称： 舟曲县新城区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程
联系人： 赵卫平	联系电话： 18219752188
项目概况： （1）主体工程 对2200m ³ /d的舟曲县新城区污水处理厂处理后污水进行生态处理，垂直潜流人工湿地 有效面积5500m ² ，根据现场地形情况分为5个单元四级串联运行；改造建设表面流人工湿地29300m ² ，分为10个处理单元。（2）辅助工程 ①引水管线工程 在污水处理站内建设分水井，分水井至垂直潜流人工湿地进水口布设引水管线，引水管线 长约3200m，引水流量为2200m ³ /d，管径为DN300mm。② 断面水质监测工程 为了在线监测人工湿地出水水量、水质情况，于湿地出水口处设置一座在线监测站，舟曲县新城区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程可行性研究报告 第2页 占地约15m ² ，仿古建筑，建筑物耐火等级为2级，抗震设防烈度为八度，屋面防水等级为 II级，安置在线监测设备，出水监测水量、CODcr、NH ₃ -N、TP。③ 监控能力建设 为了实现整个项目的动态管理，建设监管平台，纳入到污水处理站的监控室内，现场安装太阳能360°摄像探头。（3）尾水回用设施建设工程 在建设尾水蓄水池1座，容积为5500m ³ ，尾水用于舟曲县新城区生态、生产、生活用水，主要回用水方向为市政、绿化、施工用水等。（4）服务与管理系统建设工程 在入口附近设置人工湿地标志牌1处，高约2.05m，宽约2.45m，正面刻“舟曲县新城区人工湿地”字样，下方写人工湿地建设时间、建设单位等内容。标志警示牌4处。	
招标内容： 施工	
投资估算： 3051.98万元	标段划分： 本项目共拟划分为一个标段
资金来源： 申请水污染防治专项资金和地方政府自筹	
预计招标时间： 2025年8月	
其他：	

备注：本次公开的招标计划是本项目的初步安排。具体情况以招标公告和招标文件为准。