

材料技术要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	聚合氯化铝	(Al_2O_3)的质量 $\geq 28\%$	吨	55	1年	GB/T22627-2022

二、适用范围及环境

1、材料使用的环境：一体化净水器、脱盐水预处理、软化水和污水处理使用。

2、我厂相关工艺条件：满足公司安全环保要求，货物为每月分批次到货。

三、主要技术参数及要求（重点对照国标、否决性指标前标*）

1、需要满足的相关标准要求：

GB/T22627-2022

2、规格尺寸要求：

25KG/袋

3、材质、主要性能指标要求：

外观：白色至黄色或黄褐色粉末或颗粒

氧化铝（ Al_2O_3 ）的质量 $\geq 28\%$

盐基度：20-98%

PH值（10g/1水溶液）：3.5-5.0

氨氮（以N计）的质量分数： $\leq 0.05\%$

不溶物的质量分数： $\leq 0.4\%$

铁的质量分数： $\leq 1.5\%$

李何何

*4、药剂在系统使用后,有反应池应有明显抱团絮凝为检验标准。

四、投标人资质与证件要求

- 1、同等条件下生产厂家优先。
- 2、有生产和销售三年以上经验。
- 3、有供应同类型化工企业实际案例。

五、包装及运输要求

- 1、产品的包装上应涂刷牢固清晰的标志,内容包括:生产厂名、产品名称、商标、批号或生产日期、净重量,本标准编号以及GB/T91规定的“怕雨”标志。(生产日期为近1个月内)

- 2、每批入厂的产品应附有质量检验报告和质量合格证。

- 3、产品采用双层包装,每袋净质量25kg。

- 4、运输时应使用有篷的工具,严防雨淋和受潮。

六、供货及售后服务要求

按照需求分批次到货,货物运送车辆、人员需满足晋丰公司环保及安全要求。


七、检验要求

附带出厂合格的分析报告单,入厂公司对物品指标进行抽检,合格后方可入库卸货,分析不合格直接退货处理不安排入库。

八、质量保证及售后服务

出卖人对产品质量问题负全责,自产品验收合格使用正常之日起质保壹年,质保期内存在质量问题的,质保期自出卖人更换、修复质量缺陷后重新计算。质保期届满后对仍在合理使用寿命内的产品,因

设计、制造、材料等内在质量缺陷造成买受人损失的，买受人仍有权
要求出卖人承担全部责任及损失。



分管领导：

专业部室负责人：

使用单位负责人：[Signature]

[Signature]

[Signature]