

亳州国祯排水设施运营管理有限公司化学药剂装卸管道询比采购（谯城区涡北污水处理厂）询比采购公告

亳州国祯排水设施运营管理有限公司根据采购工作安排，就下述项目组织询比采购，现诚邀符合资格要求的潜在供应商参加本项目。

1. 标段（包）名称：亳州国祯排水设施运营管理有限公司化学药剂装卸管道询比采购（谯城区涡北污水处理厂）

2. 标段（包）编号：20251208000005002

3. 采购方式：询比采购

4. 采购组织人：亳州国祯排水设施运营管理有限公司

5. 项目概况：

5.1 资金来源：自筹

5.2 项目概况：亳州市谯城区涡北污水处理厂位于建安路隧道东侧，设计规模日均处理污水4万吨/日

6. 采购内容：亳州市谯城区涡北污水处理厂化学药剂装卸管道采购和安装。

7. 主要技术要求：PPR管材管件选用S5级及以上规格，原料为纯PPR颗粒，无回料添加，外观平整无裂痕、杂质；管材壁厚偏差 $\leq \pm 0.3\text{mm}$ ，静液压试验在 20°C、1.9MPa 条件下保压1h无渗漏。保温材料：保温棉选用聚氨酯泡沫，厚度根据环境温度确定（-10°C以下不低于 50mm）；伴热带为自限温型，额定电压 220V，功率 10-20W/m，绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$ ，耐温范围 -40°C-65°C，附带防爆接线盒和漏电开关。热熔连接：采用专用热熔机，接口处翻边均匀，无气泡、开裂。法兰连接：法兰片选用PPR材质，与管材热熔对接后，密封垫片采用三元乙丙橡胶，螺栓紧固时对称施力，确保接口无渗漏。保温与伴热施工：伴热带紧贴管道表面，用铝箔胶带固定；保温棉包裹时无缝隙，接缝处用胶带密封，确保整体保温效果。

8. 工期/交货期/服务期限要求：1个月

9. 建设/交付/服务地点要求：亳州市谯城区涡北污水处理厂

10. 对供应商的资格要求

10.1 本项目不接受联合体参与。

10.2 资格要求：1. 资质要求：供应商须是中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格，提供有效的营业执照及相关资质文件。2. 业绩要求：供应商自 2024 年 1 月 1 日（含）至今至少具有 2 项 同类管道 的供货业绩（业绩须提供合同关键页复印件，包含项目名称、供货范围和签字盖章页等内容，业绩时间以合同签订时间为准）。3. 信誉要求：供应商未被信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）列入失信被执行人名单、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单。

4. 其他要求：（1）供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询比采购工作，否则，相关响应文件均无效。（2）本项目不接受联合体参

与。 (3) 供应商不得存在下列情形，否则响应文件无效：被列入中节能国祯环保科技股份有限公司“不合格供应商名录”； (4) 其他

11. 资格审查方式

本项目资格审查方式为【资格后审】，潜在供应商自行判断是否符合公告要求，并决定是否获取采购文件参与项目。

12. 采购文件的获取

12. 1 采购文件获取时间：2026-01-06 00: 00: 00 ~ 2026-01-09 23: 59: 59

12. 2 采购文件获取方式：通过中国节能环保集团有限公司慧采云平台
(<https://new.ebidding.cecep.cn/>) 选择本项目完成平台服务费缴纳后，直接下载采购文件。

13. 响应文件的递交方式

供应商须在响应文件递交截止时间前通过中国节能环保集团有限公司慧采云平台
(<https://new.ebidding.cecep.cn>) 响应文件递交菜单完成线上报价并递交响应文件。

14. 响应文件递交截止时间

14. 1 响应文件递交截止时间：2026-01-14 10: 00

15. 响应保证金

响应保证金免收。

16. 平台操作说明

16. 1 凡是拟参与中国节能环保集团有限公司慧采云平台采购活动的供应商需先在中国节能环保集团有限公司慧采云平台 (<https://new.ebidding.cecep.cn/>) 上完成注册，方可办理平台服务费缴纳及采购文件获取。

16. 2 供应商须在注册后提交数字证书（CA）办理资料，慧采云平台所使用的数字证书（CA）办理方式见中国节能环保集团慧采云平台操作指南栏目。

16. 3 慧采云平台技术服务热线：0512-58188179。

17. 公告发布媒介

本公告通过中国节能环保集团有限公司慧采云平台 (<https://new.ebidding.cecep.cn/>) 对外发布。

18. 异议与投诉受理

18. 1 投标人对本项目采购有异议的，可通过中国节能环保集团有限公司慧采云平台
(<https://new.ebidding.cecep.cn/>) 向采购组织人或其代理机构在线提出。

18. 2 本项目投诉受理机构及联系方式如下：

投诉受理机构：中节能国祯环保科技股份有限公司

联系人：李萌

联系方式：15308950669

19. 联系方式

采购人：亳州国祯排水设施运营管理有限公司

地址：安徽省亳州市

联系人：袁庆庆

电话：19965933865

邮箱：1228996279@qq.com