

招标技术要求

一、材料名称及规格型号

序号	材料名称	通用规格型号	单位	数量	质保期	执行标准
1	微孔曝气头膜片	直径 240mm(曝气阻力 10- 20 秒/厘米 、通气量 0.7- 1.2m³/h、 充氧动力 4.46-5.19kgO2/kwh、氧利 18.4-27%、供气量 1.5/3m³、淹没水深 3.5-5.0 米 硅橡胶 (EPDM)	片	1100		

微孔曝气头膜片型号：直径 240mm，参数：曝气阻力 10- 20 秒/厘米、通气量 0.7- 1.2m³/h、充氧动力 4.46-5.19kgO2/ kwh、氧利 18.4-27%、供气量 1.5/3m³、淹没水深 3.5-5.0 米，材质：硅橡胶（EPDM），尺寸参数需原备件一致满足现场安装；

二、证件要求

1、供货时同时提供质量合格证。

三、包装及运输要求：

符合国家包装标准及产品出厂标准；出卖人提供，不计费，不回收。

四、供货及售后服务要求

需按照招标现场沟通时间到货，现场如需技术指导需供应商配合进行通话或视频指导，如需现场指导需厂家安排技术人员到场。

五、投标人资格要求

需具备相应备件生产、销售资质。

六、合同价款支付方式

货物验收合格并完成挂账手续后，买受人一年内分期支付出卖人90%的订单价款，其余10%作为质保金在质保期满经最终验收无质量问题后支付（不计利息）。出卖人未先行提供发票或未按买受人要求办理挂账手续的，买受人有权拒绝付款。买受人可选择银行转账或承兑等方式进行支付（买受人不承担贴息）。

七、其他要求（没有写无）

1、货物由专业质量验收组成员验收；所供产品必须是全新、无使用痕迹；若发现翻新或假冒产品，将按照标的物单价金额的叁到伍倍进行罚款，同时列入天源公司不诚信供应商名录；所供产品必须有产品合格证，若货到验收不合格，则中标单位承担所有费用，我方概不承担因退换货所产生的费用。

2、应按照文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向买受人提供满足要求的未经使用的全新产品。

八、资格要求（没有写无）

生产商或经销商均可报名。

九、质量保证及售后服务（没有写无）

售后服务要求：供货方要有专业售后服务人员，需要售后服务时，须在接到通知后三日内进行专业的售后服务。

十、违约责任（没有写无）

1、若出卖人不能按时交货，每逾期一日按合同总价的 0.5% 计收惩罚性违约金。如因出卖人延迟交货而给买受人造成损失时，出卖人还应向买受人支付相应的赔偿金。出卖人支付该违约金及赔偿金的，并不能解除出卖人按照合同履行交货义务。

2、出卖人延迟交货 30 日的，买受人有权随时解除合同，并按本条第一款追究出卖人的违约责任。

3、在合同履行期间和质保期内出现质量问题，出卖人负责免费及时修理、更换，出卖人拒不进行维修、更换或者经维修、更换无法达到买受人使用目的的，买受人有权解除合同，出卖人应当退还货款并承担合同总价款 5% 的违约金。违约金不足以抵偿买受人实际损失的，出卖人还应向买受人支付赔偿金以补偿买受人因此而遭受的损失。

单位名称：（盖章）

2025 年 7 月 24 日

