

询比采购公告

项目编号：PC-0107-25J6-FG0173

一、采购条件

中国水利水电第七工程局有限公司第一分局计划采购一套生活给水净化系统，用于中国水电七局·五局·华东院雅砻江卡拉水电站设计施工总承包项目部大坝工区八通永久营地。中国水电七局·五局·华东院雅砻江卡拉水电站设计施工总承包项目部大坝工区计划使用工程款用于本次公开询比采购后所签订合同的支付。若贵单位有意参加，请注意如下事项并按如下要求安排办理有关投标事宜。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：卡拉水电站是雅砻江中游河段一库七级开发的第七级，上距杨房沟电站约 33km，下距锦屏一级水电站约 60km，电站坝址距西昌的公路里程距离约 202km，距木里县城约 124km。卡拉水电站为二等大（2）型工程，对外交通条件比较好。

八通监理营地布置在八通永久征地红线范围内，营地由监理楼（含会议室、业主值班室、第三方检测、后勤服务办公住宿等）、公安（卡拉派出所）等组成，营地内布置宿舍、办公、生活设施（含 20 位小车停车棚和 2 位大巴车停车棚）、供水、消防（含消防专项验收工作）、供电、污水处理、场内道路、截排水沟、景观绿化工程、围挡、监控等。

2、采购货物名称、规格及数量

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	生活给水净化系统	250m ³ /d	台套	1	

2.1 生活给水净化系统主要设备配置如下

序号	名称	规格型号	数量	单位	材质	备注
1	调节水箱	有效容积不小于 15m ³	1	套	S304	
2	提升泵	Q=20m ³ /h, H=10m, N=1. 1KW	2	台	S304	
3	水箱液位计	0-3m, 4-20ma	1	套	S304	

4	组合式净水器	处理规模 Q=10m³/h	2	套	S304	
5	清水箱	有效容积不小于 35 m³	1	套	S304	
6	絮凝投加装置	PJY-300	1	套	PE+S304	
7	消毒投加装置	PJY-300	1	套	PE+S304	
8	在线浊度仪	0~40NTU	1	套		
9	在线余氯仪	0~20ppm	1	套		
10	电磁流量计	DN80	1	套		
11	控制系统	PLC+触摸屏，自动运行	1	套		
12	管式混合器	DN80	1	套		
13	变频供水装置	总流量 Q=65m³/h, H=66m, 频恒压供水、配套气压罐	1	套		
14	系统管阀件	调节水箱进水口至变频供水出水口	1	套		
15	电缆及线管		1	批		

备注：上述设备供货一览表仅供参考，可根据实际供货厂家深化设计适当调整，但响应人投标配置不低于上述明细要求。

3、交货时间：合同签订后 20 日内。

4、交货地点：四川省凉山彝族自治州木里县卡拉水电站大坝工程项目指定地点，锦屏对外专用公路和卡杨公路实施封闭管理，车辆通行需办理通行证，需提前一天办理。

5、质量技术要求：具体要求详见技术规格书。

6、本次采购设备采用固定价。本次竞标为一票制结算，税率为 13%，若报价税率不同，以税前价进行评审。

7、本次采购数量仅为估算量，以实际工程需求供应，由于工程变更导致实际供应数量减少时，采购单位不对供应商进行任何补偿。

8、成交通知书发出后无正当理由拒绝签订合同的、签订合同后不按合同履约的，将被列入供应商黑名单，取消合格供应商资格三个月至三年，禁入期间不得参与其准入机构层级的采购活动，禁入期满后可重新申报；供应假冒伪劣、以次充好产品的，或被国家行政处罚且情节严重的，永久取消合格供应商资格，列入供应商黑名单，不得参与股份公司各层级采购活动。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，通过 ISO9001 质量管理

体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业安全健康管理体系三体系认证，具备生活给水净化处理设备的生产加工能力。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，具有生产厂家的授权代理书，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家全部资格要求，并提交相关证明文件。

3、生产厂家业绩要求：具有生产制造过 10m³/h 及以上净水设备且成功运行 1 年以上的业绩，附合同扫描件（加盖公章，资料应包含合同数量及合同金额，否则视为无效业绩）。

4、供应商应具有良好的银行资信、商业与社会信誉，不存在下列列入失信黑名单相关行为：

序号	列入失信黑名单相关行为
1	被列入国家发展改革委《信用中国》(http://www.creditchina.gov.cn)》失信黑名单。
2	被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统》(http://www.gsxt.gov.cn)》企业异常名录或严重违法失信企业名单。
3	被列入最高人民法院《中国执行信息公开网》(http://zxgk.court.gov.cn)》失信被执行人名单。
4	被列入国家应急管理部（查询网址为： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/ ）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

5、本次采购不接受联合体竞标。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2025年12月11日 16:00 前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台 (<http://bid.powerchina.cn>) 以下简称“集采平台”）获取采购文件。

2、有意参加的供应商需在线上传下列资料及购买采购文件缴费凭证后方可下载采购文件：

购买采购文件经办人身份证件和法定代表人签发的针对本采购项目购买采购文件授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2025年12月14日10时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过集采平台递交电子响应文件。

(1) 本次采购将通过集采平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交、解密及签到（若采用集中解密方式请删除“、解密及签到”、第（4）条和第（5）条等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式1)直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2)请登陆<http://bid.powerchina.cn>联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

(2) 各供应商须登陆集采平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。

(3) 本次采购无需提供纸质版响应文件。

(4) 本次采购采用集中解密方式，无需供应商签到、解密。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向中国水利水电第七工程局有限公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开标。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开标的，由供应商承担其全部后果。

4、电建集采平台注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、评审办法

本次评审采用经评审的最低价法，税率不同按税前价进行评审。

遵循的原则：采用有限数量评审制。（税率不同按税前价进行评审）

1、当各包件供应商数量等于或少于5家时，对所有供应商递交的响应文件进行评审。

2、当各包件供应商数量多于 5 家时，首先按经评审的报价从低到高进行排序，选取从低到高的前 5 家的响应文件进行评审；若有否决的，按照经评审的报价从低到高顺序依次递补，以保证进入评审的供应商数量满足 5 家。

3、对进入评审环节的 5 家供应商递交的响应文件，按照经修正后的评审价进行评审。

4、未进入评审环节的其它响应文件，不再进行推荐。

七、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建采购招标数智化平台 (<http://bid.powerchina.cn>) 上发布。

八、联系方式

采购主管单位：中国水利水电第七工程局有限公司第一分局

地 址：四川省眉山市彭山区灵石西路 19 号

邮 编：620860

联系人：石先生

联系电话：19983296707

采购单位：中国水电七局·五局·华东院雅砻江卡拉水电站设计施工总承包项目部大坝工区

联系人：李先生

电 话：13550503286

九、监督机构

中国水利水电第七工程局有限公司纪委监察部

监督电话：028-81737065